

Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе општине Ариље, на основу члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гл.РС”, бр.68/19), поступајући по захтеву [REDACTED] за издавање локацијских услова, издаје

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев [REDACTED] за издавање локацијских услова за изградњу линијских инфраструктурних објектата (Подземни кабловски вод 1 kV и ИММ са ТС „Хотел“ у Ариљу, РО „Милеса“, а преко парцела 48/30, 47/1, 46/11, 231/5, 231/6, 231/1,231/2, све у КО Ариље из разлога што нису испуњени формални услови за поступање по захтеву.

Образложење

[REDACTED] поднела је захтев за издавање локацијских услова за изградњу линијских инфраструктурних објектата (Подземни кабловски вод 1 kV и ИММ са ТС „Хотел“ у Ариљу, РО „Милеса“, а преко парцела 48/30, 47/1, 46/11, 231/5, 231/6, 231/1,231/2, све у КО Ариље), а преко пуномоћника [REDACTED].

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 30.08.2022 06:01:32.године и заведен је под бројем ROP-ARI-26829-LOC-1/2022. Предмет је заведен у Општинској управи општине Ариље у Одељењу за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове под бројем LU-57/22.

Уз захтев за издавање локацијских услова достављена је следећа документација:

- Доказ о уплати anak.za ceop -potpisan.pdf
- Доказ о уплати potpisan.pdf
- Пуномоћје Ovlašćenje Dušan Živčević PR - Hotel.pdf
- Остала документа glavni projektant za MBTS Hotel sa RO Milesa.pdf
- Остала документа Projektni zadatask MBTS Hotel.pdf
- Пуномоћје Ovlascenje za MBTS Hotel sa RO Milesa.pdf
- Геодетски снимак постојећег стања КТР КО АРИЛЈЕ 47_1.pdf
- Геодетски снимак постојећег стања КТР КО АРИЛЈЕ 47_1.dwg
- Идејно решење 01 Situacija.dwg
- Идејно решење IDR projekat kabal 1 kV 4 sveska.pdf
- Идејно решење IDR projekat kabal 1 kV 0 sveska.pdf

Увидом у захтев и приложену документацију, овај орган је установио да достављена документација није уређена у складу са Правилником о садржини, начину и поступку

израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл.гласник РС,, број73/2019) и Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ 68/2019). Недостаци су следећи:

-у приложеној документацији, делу Одлука о одређивању одговорног пројектанта, Пуномоћју и Пројектном задатку наведено је да планирана изградња надземна а у Идејном решењу је подземна. Јасно дефинисати да ли је планирана изградња мреже надземна или подземна како би овај орган могао да утврди да ли је предметна изградња у складу са Планом генералне регулације односно Планом детаљне регулације за мост у Вранама.

- дужина трасе кабловског водова је различита у делу Основни подаци о објекту и локацији и у делу Технички опис за кабловски вод. Потребно је јасно дефинисати укупну дужину планиране изградње ако и појединачну дужину сваког од планираних извода. Исто се односи и на дубину рова у ком се поставља за сваки од планираних извода.

-дефинисати текстуално и графички објекте за рушење.

-Плански основ је поред Плана генералне регулације и План детаљне регулације за мост у Вранама.

Увидом у достављено идејно решење је уочено да:

План детаљне регулације за мост у Вранама садржи конкретна планска електро решења која су предвиђена на основу услова Електродистрибуције Србије“ д.о.о. Београд Огранак ЕД Ужице а да планирана изградња у његовом обухвату није у складу са наведеним планом.

- планирана изградња ИМО објеката је делом на планираном тротоару делом на регулационој линији а делом у земљишту које у функцији становања средње густине С1. Наведени тип објекта Планом генералне регулације није предвиђен јер условима за израду планског документа такав тип објекта није тражен условима ЕПС .

Ако је законском регулативом подносиоца који је уједно ималац јавног овлашћења дефинисана потреба изградње ИМО ормара и дефинисани услови за њихово постављање, исти се обавезује да је у потпуности примени.

-Како је планирана изградња водова и објеката на земљишту јавне намене и у јавној својини, потребно је приложити предходну сагласност ОП Општине Ариље коме је поверано управљање имовином у јавној својини.

Како нису испуњени услови дефинисани чланом 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“ бр.68/2019 од 03.10.2019. године), одлучено је као у диспозитиву.

Ако подносилац захтева у року од десет дана од пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се у року од 3 дана од дана пријема истог поднети приговор Општинском већу Општине Ариље а преко Система за електронско подношење пријава. Уз приговор се подноси доказ о уплати локалне административне таксе у износу од 260,00 динара на рачун бр. 840-742251-843-73 модел 97

позив на број 86-004 а све у складу са Одлуком о локалним административним таксама („Службени гласник општине Ариље“ број 10/2012).

Општина Ариље

-Општинска Управа-

Број предмета: ROP-ARI-26829-LOC-1/2022.

LU-57/22, 16.09.2022.године

НАЧЕЛНИК

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Драгана Петровић