

На основу члана 53а Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл. 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре ("Службени гласник РС" бр. 22/15), Општинска управа општине Ариље, решавајући по захтеву **ENERGY SOLUTIONS** Д.О.О. Београд, 01 бр. 353-15/15 од 04.09.2015.г., за издавање локацијских услова, доноси

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ се захтев за издавање **локацијских услова** за изградњу објекта за захватање воде из реке Мали Рзав и производњу електричне енергије из обновљивих извора на кат. парцели бр. 1394/3 КО Вигоште-Поглед, категорије Г, класиф. број 230201, поднет од стране инвеститора **ENERGY SOLUTIONS** Д.О.О. Београд, Булевар Др. Зорана Ђинђића 67/08, Нови Београд, због формалних недостатака.

Образложење:

ENERGY SOLUTIONS Д.О.О. Београд, Булевар Др. Зорана Ђинђића 67/08, Нови Београд, поднео је Општинској управи општине Ариље захтев за издавање **локацијске дозволе** за изградњу објекта за захватање воде из реке Мали Рзав и производњу електричне енергије из обновљивих извора на кат. парцели бр. 1394/3 КО Вигоште-Поглед, категорије Г, класиф. број 230201.

Уз захтев је поднета и следећа техничка документација: Идејно решење мале хидро електране "Лазине" на реци Мали Рзав, урађено од стране Монтажно-производног предузећа А.Д. "Јединство" из Ужица, које се састоји из 7 свезака - 0-главна свеска, 1-пројекат архитектуре, 2-пројекат конструкција, 3-пројекат хидротехничких инсталација, 4-пројекат електроенергетских инсталација, 6-пројекат машинских инсталација и 7-пројекат саобраћајница.

Чланом 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре, прописано је да се приликом пријема захтева проверава, поред осталих и испуњеност формалног услова да ли захтев садржи све прописане податке. Приликом попуњавања захтева, подносилац захтева је у делу А) подаци о локацији, навео број кат. парцеле 1394/3 КО Вигоште-Поглед (рубрика 2.), док у делу Б) намена објекта (рубрика 4.) није ништа написано. Пошто се, поред машинске зграде која се гради на предметној парцели, према подацима из Урбанистичког пројекта за МХЕ "Лазине" граде водозахватна грађевина са обалоутврдама за уређење корита и прихват акумулиране воде, као и цевовод под притиском, исти у захтеву нису поменути нити су поменуте катастарске парцеле на којима се граде поједини делови система МХЕ. У рубрици б. - бруто развијена грађевинска површина, подаци који се уносе за зграду, а то је машинска зграда на к.п. бр. 1394/3 КО Вигоште-Поглед, за исту нису унети подаци. У захтеву, поред категорије (Г) и основног класификационог броја (230201) нису наведени остали класификациони бројеви за остале делове система (брана, обалоутврде, цевовод под притиском...). Такође, захтевом није дефинисано за коју деоницу цевовода под притиском се тражи од Општинске управе општине Ариље издавање локацијских услова, имајући у виду да један део деонице цевовода пролази кроз Државни пут 2.А реда (надлежност Министарства).

Чланом 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре, прописано је да ће надлежни орган захтев за издавање локацијских услова одбацити закључком ако локацијске услове не може да изда и због недостатака у садржини идејног решења достављеног уз тај захтев. У идејном решењу, у главној свесци (0), у општим подацима о објекту машинске зграде (0.5.1.), у делу који се односи на евентуално прикључење на

водоводну и канализациону инфраструктуру (због даљег исходавања услова од ималаца јавних овлашћења), није наведена ни једна информација (да ли је потребно или не прикључење). Такође, у делу 0.5.3. Цевовод, погрешно је дата класификациона ознака: 222210 - локални цевовод за дистрибуцију воде, што објекат није, већ је хидротехнички објекат, цевовод под притиском, чија би најприближнија класификациона ознака била 215302. Урбанистичким пројектом је предвиђена акумулација у зони успора и изградња канала од армираног бетона којима се усмерава вода и који служе за заштиту околних парцела у приватном власништву (на к.п. бр. 1535 КО Вигоште-Поглед и к.п. бр. 2143/1 и 1573 КО Радобуђа), а које се у главној свесци (0) не помињу (то би према класификацији биле "грађевине за заштиту обала" са класификационим бројем 215202).

Саставни део идејног решења је пројекат архитектуре који треба да садржи ситуационе планове у одређеној размери. Ситуациони план са положајем објекта машинске зграде, приказаним габаритом, димензијама, карактеристичним висинским kotaма, удаљености од суседних парцела и суседних објеката није дат. Ситуациони план за брану и евентуалне обалоутврдне грађевине није дат, као ситуациони план за цевовод под притиском (за деонице за које се траже локацијски услови од Општинске управе општине Ариље).

Обзиром да у конкретном случају нису испуњени сви формални услови прописани чл. 16. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре ("Службени гласник РС" бр. 22/15), овај орган није могао даље поступати, па је на основу својих овлашћења из чл. 17. истог правилника, одлучио као у диспозитиву закључка.

Додатна напомена: пошто је у оквиру идејног решења приложено 7 различитих пројеката, уколико је потребно неке доставити имаоцима јавних овлашћења (водопривреда и сл.), потребно је све међусобно усагласити.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити **жалба** Општинском већу општине Ариље, преко овога органа, у року од 3 дана од дана достављања. Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници овог органа, поднесе нов усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу и накнаду.

ОПШТИНА АРИЉЕ

- Општинска управа -

01 број 353-15/15, 14.09.2015.год.

Доставити:

1. **ENERGY SOLUTIONS Д.О.О.**
Булевар Др. Зорана Ђинђића 67/08
11070 Нови Београд
2. *Архиви*

**НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ**

Ружица Николић Василић