

Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе општине Ариље, на основу члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гл.РС”, бр.113/2015) и члана 58. и 210. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01) и („Сл.гл.РС“, бр.30/2010), поступајући по захтеву инвеститора [REDACTED] у поступку издавања локацијских услова за изградњу стубне трафостанице 10/0,4кВ 250кВА на кат.парцелама 5177 и 5178 КО Добраче, доноси

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора [REDACTED] за издавање локацијских услова за изградњу стубне трафостанице 10/0,4кВ 250кВА, категорије Г, класификациони број 222420, на кат.парцелама 5177 и 5178 КО Добраче, из разлога што нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву.

Образложење

[REDACTED] поднео је захтев за издавање локацијских услова за изградњу стубне трафостанице 10/0,4кВ 250кВА, категорије Г, класификациони број 222420, на кат.парцелама 5177 и 5178 КО Добраче, преко пуномоћника [REDACTED]

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 25.05.2016 14:26 часова и заведен је под бројем ROP-ARI-10668-LOC-1/2016. Предмет је заведен у Општинској управи општине Ариље и додељен Одељењу за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове 26.05.2016.године под бројем 01 број 353-14/16-01.

Уз захтев за издавање локацијских услова достављена је следећа документација:

- Доказ о уплати административне таксе за израду локацијских услова (општинска такса),
- Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање локацијских услова (Накнада за цеоп.пдф),
- Идејно решење (Стубна ТС Главна свеска, пдф),
- Идејно решење (Изглед ТС, пдф),
- Идејно решење (Изглед ТС, dwg),
- Идејно решење (Стубна ТС текст, пдф),
- Идејно решење (Ситуација ТС, dwg),
- Идејно решење (Ситуација ТС, пдф),
- Потврда о пријему захтева за издавање локацијских услова,
- Пуномоћје (овлашћење, пдф)

Увидом у приложену документацију, овај орган је установио да Идејно решење није урађено према Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (члан 36-42).

Ако инвеститор одлучи да накнадно поднесе усаглашени захтев, потребно је да достави уредно Идејно решење:

1. У Главној свесци, на Насловној страни пише да се планирана СТС 10/0,4кВ 250кВА налази на две катастарске парцеле 5177 и 5178 КО Добраче, а увидом у графички прилог „Ситуациони план“ види се да је нацртана стубна трафостаница на катастарској парцели број 5177 КО Добраче. Потребно је усагласити текст са графичким прилогом.

2. У Главној свесци, на Насловној страни недостаје електронски потпис главног пројектанта.
3. Прилог 0.4. Подаци о пројектантима, недостаје лични потпис и печат главног пројектанта, као и подаци о пројектанту електроенергетских инсталација.
4. Прилог 0.5. Општи подаци о објекту и локацији, недостаје број катастарске парцеле на којој се налази прикључак на јавну саобраћајницу.
5. У прилогу „Електроенергетске инсталације“ на насловној страни пише „стубна трафостаница 10/0,4кВ 250кВА [REDACTED]“. Потребно је да се назив стубне трафостанице „[REDACTED]“ налази на свим прилозима у пројекту а не само у прилогу „Електроенергетских инсталација“.
6. Недостају прилози 1.3. Решење о одређивању одговорног пројекта и 1.4. Изјава одговорног пројектанта у прилогу „Електроенергетске инсталације“.
7. Приложени ситуациони план потребно је урадити у складу са чланом 41. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката. Недостају висинске коте, удаљење од суседних парцела и објеката, као и легенда.

Усаглашен захтев се може поднети у року од десет дана од пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, уз који се не доставља документација поднета уз овај захтев, нити се поново плаћа административна такса и накнада.

Овај орган налази да нису испуњени формални услови за даље поступање по поднетом захтеву, па је донет закључак као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се у року од 3 дана од дана пријема истог поднети приговор Општинском већу Општине Ариље преко Општинске управе Ариља – Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове.

Општина Ариље

-Општинска Управа-

Број предмета: ROP-ARI-10668-LOC-1/2016

Заводни број 01 број 353-14/16, 26.05.2016.год

**НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ**

РУЖИЦА НИКОЛИЋ ВАСИЛИЋ