

На основу члана 53а Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл. 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре ("Службени гласник РС" бр. 22/15 и 89/15), Општинска управа општине Ариље, решавајући по захтеву Оператора дистрибутора система ЕПС Дистрибуција доо, Погон Ариље, 01 бр. 353-26/15 од 11.12.2015.г., за издавање локацијских услова, доноси

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ се захтев за издавање **локацијских услова** за изградњу далековода 10/0,4 kV, класификациони број 222410, на кат. парцелама бр. 5178, 5163, 5165, 5169, 5172, 4992, 4993/1, 4989, 4988/2, 5340, 5348, 5343/3, 5375, 5378/2, 5390, 5386, 5384, 5455/2, 5340, 5449/2, 5449/1, 5414, 5439/1, 5439/2 и 5421 КО Добраче поднет од стране Оператора дистрибутора система ЕПС Дистрибуција доо, Погон Ариље, **због формалних недостатака**.

Образложење:

Оператора дистрибутора система ЕПС Дистрибуција доо, Погон Ариље, Светог Ахилија 55, поднео је Општинској управи општине Ариље захтев за издавање **локацијских услова** за изградњу локалног електричног надземног вода - далековода 10/0,4 kV, класификациони број 222410, на кат. парцелама бр. 5178, 5163, 5165, 5169, 5172, 4992, 4993/1, 4989, 4988/2, 5340, 5348, 5343/3, 5375, 5378/2, 5390, 5386, 5384, 5455/2, 5340, 5449/2, 5449/1, 5414, 5439/1, 5439/2 и 5421.

Уз захтев је поднета и следећа техничка документација: Идејно решење (ИДР), урађено од стране предузетника Добросава Тодоровића - СТР "ЕЛПЛАН" Севојно, Мајке Јевросиме бб (бр. пројекта 19/2015), одговорни пројектант Драгутин Ж. Милошевић дипл.инг.ел. бр. лиценце 350 2890 03.

Чланом 6. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре, прописано је да се приликом подношења захтева за издавање локацијских услова прилаже идејно решење, израђено у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације и доказ о плаћеној административној такси за подношење захтева и накнади стварних трошкова надлежног органа за израду и објављивање локацијских услова.

Такође, чланом 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре, прописано је да надлежни орган, у складу са законом, проверава испуњеност формалних услова, а међу њима и да ли је захтев поднет на прописаном обрасцу и да ли садржи све прописане податке; да ли је уз захтев приложено идејно решење и да ли је уз захтев приложен доказ о уплати прописане накнаде, односно таксе.

Приложени елаборат Идејног решења не садржи делове прописане члановима 35.-40. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", број 23/15 и 77/15) - нема главне свеске са основним садржајима из Прилога 1.

Из ситуације трасе, која је рађена на фотокопираној катастарској подлози, није препознатљива почетна и завршна кат. парцела. Вод прелази и преко више кат. парцела које нису поменуте у захтеву, нити се налазе на насловној страни пројекта, или да су побројане у текстуалном делу, а то су кат. парцеле бр. 5177, 5176, 5168, 5170, 4988/1, 5346, 5345, 5370, 5376, 5392, 5384/2, 5455,1, 5416, 5417, 5419 и 5422/1, све у КО Добраче. Такође, предложена траса прелази преко већ постојећих објеката, или их захвата заштитним појасом - на к.п. бр. 5449/2 и 4988/1 КО Добраче. Трасу је потребно ускладити

са заштитним коридорима прописаним Законом о енергетици за ову врсту водова, али и прецизно навести све кат. парцеле преко којих вод пролази, како у каснијој фази не би дошло до тога да се поступак враћа на почетак због пропуштених парцела.

Обзиром да у конкретном случају нису испуњени сви формални услови прописани чл. 16. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре ("Службени гласник РС" бр. 22/15 и 89/15), овај орган није могао даље поступати, па је на основу својих овлашћења из чл. 17. истог правилника, одлучио као у диспозитиву закључка.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити **приговор** Општинском већу општине Ариље, преко овога органа, у року од 3 дана од дана достављања.

Ако подносилац захтева у року од десет дана од пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу и накнаду.

Ако подносилац захтева у року од десет дана од пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, не отклони недостатке који су наведени у закључку о одбацивању, орган који води поступак донеће закључак којим се захтев одбацује као непотпун. (**Напомена: Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе, односно накнаде.**)

ОПШТИНА АРИЉЕ

- Општинска управа -

01 број 353-26/15, 17.12.2015.год.

Доставити:

1. ЕПС Дистрибуција доо, Погон Ариље
Светог Ахилија 55, Ариље
2. *Архиви*

**НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ**

Ружица Николић Василић