

Телефони: 031/893-602 Централа
031/893-603
031/893-601 Директор
031/893-601 Факс

**Текући
рачуни:**

160-96888-24 Banca Intesa
330-39000203-07 Credit agricole
325-9500600055791-02 ОТП Војвођанска банка
205-168835-20 Комерцијална банка

Општина Ариље
Светог Ахилија 53
Ариље

Предмет: Технички услови за укрштање и паралелно вођење инфраструктуре за потребе пројектовања у поступку издавања локацијских услова за изградњу топловода са топлотним подстаницама, за подносиоца: Општина Ариље, Светог Ахилија 53, Ариље.

Број предмета: ROP-ARI-36696-LOCH-2-HPAP-3/2019

Након разматрања Вашег захтева за издавање техничких услова за потребе пројектовања у поступку издавања локацијских услова за изградњу топловода са топлотним подстаницама на катастарским парцелама 244/1, 244/5, 172/1, 172/2, 189, 182/1, 182/2, 463, 464/1, 457/9, 162/8, 460/1, 114/1, 114/3, 112/1 КО Ариље, ЈКП "Зелен" констатује:

Обзиром да постоји могућност приближавања и укрштања са водоводним и канализационим цевима и ризик оштећивања и хаварије водоводне и канализационе мреже, потребно је **придржавати се следећих услова:**

Минимално дозвољено растојање при паралелном вођењу са другим инсталацијама износи: - међусобно водовод и канализација 0,40 м, - до гасовода 1,00 м, - до електричних и телефонских каблова 0,50 м.

Хоризонтални растојање између водоводне или канализационе цеви и зграда, дрворда и других објеката не сме бити мање од 2,5 м.

На местима паралелног вођења или укрштања са водоводном или канализационом цевима, пожељно је да се ров копа ручно (без употребе механизације).

Водоводна и канализациона мрежа је назначен на цртежима који су прилог овог дописа искључиво за приказивање ПРИБЛИЖНОГ положаја.

У прилогу се налазе одговарајући цртежи. Напомињемо да уцртано није географски референцирано и служи само за приказивање оријентационог положаја водоводне и канализационе мреже. За прецизније податке можете контактирати Катастар непокретности - подземних инсталација.

Поменути трасу је неопходно изводити уз повећану пажњу и координацију са водоводном службом ЈКП „Зелен“ Ариље.

Прилози:

1. Цртеж 1 топлана
2. Цртеж 2 топлана

ЈКП „Зелен“ Ариље,
25.12.2019. године

Руководилац сл. водов и канал.,
Милан Ненадић, дипл. маш. инж.