

## РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број предмета: ROP-ARI-31958-LOCH-2/2023

Заводни број: LU-35/23

Датум: 13.12.2023. године

Ариље, Србија

Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе општине Ариље, на основу члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", број 68/19), поступајући по захтеву

[REDACTED] за издавање локацијских услова за изградњу линијских инфраструктурних објеката: подземни вод 10 kV „Грдовићи 3“ – „Грдовићи кула“ преко катастарских парцела број 266, 831, 704/3, 704/4, 702/5, 702/2, 702/4, 700/2, 700/1, 698/2, 712/4, 696, 695/3, 829/1, 693/3, 832 КО Грдовићи и катастарских парцела број 716/7, 716/6, 716/5, 674/1 КО Ариље, издаје:

### ЗАКЉУЧАК

#### ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев

[REDACTED] е за издавање локацијских услова за изградњу линијских инфраструктурних објеката: подземни вод 10 kV „Грдовићи 3“ – „Грдовићи кула“ преко катастарских парцела број 266, 831, 704/3, 704/4, 702/5, 702/2, 702/4, 700/2, 700/1, 698/2, 712/4, 696, 695/3, 829/1, 693/3, 832 КО Грдовићи и катастарских парцела број 716/7, 716/6, 716/5, 674/1 КО Ариље из разлога што је ималац јавног овлашћења доставио обавештење да није могућа изградња у складу са поднетим захтевом.

### Образложење

[REDACTED] поднела је захтев за издавање локацијских услова за изградњу линијских инфраструктурних објеката: подземни вод 10 kV „Грдовићи 3“ – „Грдовићи кула“ преко катастарских парцела број 266, 831, 704/3, 704/4, 702/5, 702/2, 702/4, 700/2, 700/1, 698/2, 712/4, 696, 695/3, 829/1, 693/3, 832 КО Грдовићи и катастарских парцела број 716/7, 716/6, 716/5, 674/1 КО Ариље, а преко пуномоћника [REDACTED]

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 04.11.2023. године у 19:31:10 часова и заведен је под бројем ROP-ARI-31958-LOCH-2/2023. Предмет је заведен у Општинској управи општине Ариље у Одељењу за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове под бројем LU-35/23.

Уз саглашен захтев за издавање локацијских услова достављена је следећа документација:

- Доказ о уплати ([GRDOVIĆI-potpisan.pdf](#)) (Сертификат);
- Доказ о уплати ([GRDOVIĆI 1-potpisan.pdf](#)) (Сертификат);
- Остала документа ([Resenje glavni projektant.pdf](#)) (Сертификат);
- Остала документа ([Projektni zadatak Virovo KV.pdf](#)) (Сертификат);
- Пуномоћје ([Ovlašćenje Grdovici.pdf](#)) (Сертификат);

- Пуномоћје (Ovlašćenje Dušan Živčević 12.08.22..pdf) (Сертификат);
- Геодетски снимак постојећег стања (KTP KO GRDOVICI KO ARILJE-potpisan.pdf) (Сертификат);
- Геодетски снимак постојећег стања (KTP KO GRDOVICI KO ARILJE.dwg) (Сертификат);
- Идејно решење (09 Kablovski rovovi.dwfx) (Сертификат);
- Идејно решење (04 05 06 07 08 Poprecni profili.dwg) (Сертификат);
- Идејно решење (03 Situacija buduće stanje.dwg) (Сертификат);
- Идејно решење (02 Situacija postojeće stanje.dwg) (Сертификат);
- Идејно решење (01 Sira situacija.dwfx) (Сертификат);
- Идејно решење (IDR projekat KV 10 kV 4 sveska.pdf) (Сертификат);
- Идејно решење (IDR projekat KV 10 kV 0 sveska.pdf) (Сертификат).

Након обраћања имаоцима јавног овлашћења у складу са чланом 9. Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 115/20) и члана 11. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл гласник РС“, бр. 68/19), Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав“ Ариље у свом одговору на захтев за издавање услова за изградњу линијских инфраструктурних објеката: подземни вод 10 kV „Грдовићи 3“ – „Грдовићи кула“ преко катастарских парцела број 266, 831, 704/3, 704/4, 702/5, 702/2, 702/4, 700/2, 700/1, 698/2, 712/4, 696, 695/3, 829/1, 693/3, 832 КО Грдовићи и катастарских парцела број 716/7, 716/6, 716/5, 674/1 КО Ариље (број предмета: 1919 од дана 22.11.2023. године), издаје следеће обавештење:

„Регионални водосистем „Рзав“ снабдева, односно дистрибуира и испоручује воду за пиће до градских резервоара корисницима локалних самоуправа Ариља, Пожеге, Лучана, Горњег Милановца и граду Чачку. Сви објекти и инсталације овог система су у надлежности ЈП „Рзав“ Ариље. Комплетан снимак изведеног стања трасе цевовода са пратећим објектима водосистема Рзав на територији општине Ариље и са свим нумеричким подацима налази се у Служби за катастар непокретности Ариље.

#### Начела функционисања ЈП „Рзав“ и услови који из њих произилазе

- неометано функционисање цевовода и објеката у надлежности ЈП „Рзав“ у односу на осталу инфраструктуру и објекте,

- неометан приступ, радном снагом и механизацијом, објектима и инсталацијама у надлежности ЈП „Рзав“ у циљу редовног одржавања и евентуалних интервенција на цевоводу и објектима у својој надлежности,

- информисање осталих инфраструктурних и других субјеката о интензитету последица у случају евентуалних хаварија, изазваних на инсталацијама и објектима у надлежности ЈП „Рзав“ с обзиром да хидростатички притисак у цевоводу на предметне локације износи око 5 бара.

Из поменутих начела произилазе и технички услови које ЈП „Рзав“ издаје за потребе изреде планске и пројектне документације будућих објеката у зони трасе магистралног

цевовода како не би дошло до нежељених последица за све кориснике на предметној локацији, а то су:

1. Појас заштите који се успоставља око цевовода износи 7 метара са леве и 13 метара са десне стране од осе цевовода, посматрано у смеру тока воде у цевима од Ариље ка Пожеги (Генерални план општине Ариље – Сл. Гласник Општине Ариље број 1 од 19.01.2017 страна 114). У појасу заштите није дозвољена изградња објеката као ни бетонских зидова (парапета за ограду), постављање уређаја и вршење радњи који могу угрозити безбедност и нормално функционисање магистралног цевовода, загадити воду, потопити шахте, оштети шахте или опрему у њима, угрозити стабилност и не ометан приступ цевоводу и шахтама (све врсте ископа, депоновање материјала...), као и прелаз механизације и теретних возила (ваљање, вибрирање...) због прекорачења дозвољеног оптерећења дефинисаног статичким прорачуном.
2. Дефинисан појас заштите се односи и на објекте шахтног, процесно и мерно регулационог типа.
3. У сваком моменту неопходно је омогућити несметан приступ овим објектима и њихово редовно функционисање.
4. Кота терена изнад цевовода у заштитном коридору не може бити нарушена било каквим радовима (партерним уређењем и сл.) за више од 0.30m у односу на постојећу.
5. На месту укрштања подземних инсталација са цевоводом пијаће воде укрштање је потребно извести под углом од 60-90° (угао који чине оса цевовода и оса будућег линијског објекта), на вертикалном одстојању од спољне ивице не мањем од 0.5 m од темена цеви  $\varnothing$  1200 mm, које се на предметној локацији налази на дубини приближно 1,50 m од постојеће коте терена.

Увидом у приложено Идејно решење, након доношења трасе магистралног цевовода чисте воде  $\varnothing$  1200 водосистема Рзав, (који је делом од челичног а делом од армираног бетонског материјала), утврдили смо да траса будућег електроенергетског вода нарушава заштитни коридор на следећим катастарским парцелама: 693/3, 696, 712/4, 698/2, 700/4, 700/1, 700/2, 702/2, 702/4, 702/5, 704/3, 704/1, 831 и 266 све у К.О. Грдовићи.

Због тога је потребно изменити идејно решење, и на предметним парцелама трасирати будући подземни вод 10 kV „Грдовићи 3“- „Грдовићи кула“ ван заштитног коридора магистралног цевовода.

Након тога, доставити усклађено идејно решење на увид Јавном предузећу Рзав, путем обједињене процедуре, ради наставка активности у поступку прибављања локацијских услова

Општи технички услови приликом извођења радова:

- Пре почетка радова извршити геодетско обележавање (висински и положајно) трасе постојећих као и планираних објеката, ради сагледавања фактичког и планираног стања.

- Инвеститор је обавезан да десет дана пре почетка радова достави ЈП „Рзав“ обавештење о почетку радова, ради увида и праћења испуњености издатих техничких услова на лицу места. Све трошкове спровођења издатих услова за градњу, мере заштите цевовода и објеката као и трошкова надзора падају на терет Инвеститора.

- На месту укрштања цевовода са евентуалним будућим подземним инсталацијама ископ материјала вршити ручно уз обавезно присуство представника ЈП „Рзав“. Полагање будуће инсталације предвидети у заштитној ПВЦ цеви дужине 6m. Пре затрпавања рова у

*исти поставити позор траку. Место укритања обележити на терену трајним белегама (стубић са натписном плочицом).*

*- Трошкове санације евентуалних оштећења наших инсталација приликом извођења радова падају на терет Инвеститора уз благовремено обавештење ЈП „Рзав“.*

*- Након завршетка радова, Јавном предузећу „Рзав“ доставити геодетски снимак постављених инсталација за сва места где се оне налазе у наведеном заштитном појасу. На геодетском снимку, овереном од стране овлашћене геодетске организације, приказати фактичко стање снимљено са државне мреже, као и приказ претходно снимљених објеката у подземних инсталација. Координате детаљних тачака приказати у Гаус – Кригеровој пројекцији, са приказаним апсолутним висинама, са пратећом скицом. Осим у аналогном облику, снимак фактичког стања доставити и у електронском облику у dwg формату.“*

У складу са чланом 31. Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 115/2020) је одлучено као у диспозитиву.

Подносилац је искористио право на усаглашен захтев у складу са чланом 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/19).

Подносилац захтева се упућује на подношење новог захтева за издавање локацијских услова. Како је нови правилник ступио на снагу целокупну документацију потребно је уподобити према новом Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничком документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“ број 96/2023).

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се у року од 3 дана од дана пријема истог поднети приговор Општинском већу Општине Ариље а преко Система за електронско подношење пријава. Уз приговор се подноси доказ о уплати локалне административне таксе у износу од 260,00 динара на рачун бр. 840-742251-843-73 модел 97 позив на број 86-004 а све у складу са Одлуком о локалним административним таксама („Службени гласник општине Ариље“ број 10/2012).

## **Општина Ариље**

*-Општинска Управа-*

Број предмета: ROP-ARI-31958-LOCH-2/2023

LU-35/23, 13.12.2023. године

Овлашћено лице НО

Руководилац Одељења за урбанизам,

изградњу и инспекцијске послове

**Ружица Николић Василић**