

Република Србија
Број предмета: ROP-ARI-2132-LOC-1/2024
Заводни број: LU-2/24
Датум: 06.02.2024. године
Ариље, Србија

Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе општине Ариље, на основу члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 96/2023), поступајући по захтеву [REDACTED] за издавање локацијских услова за изградњу прикључног гасовода и мерно регулационе станице MPC G-40, Q=65m³/h на катастарској парцели број 235/2 КО Ариље, издаје:

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев [REDACTED] за издавање локацијских услова за изградњу прикључног гасовода и мерно регулационе станице MPC G-40, Q=65m³/h на катастарској парцели број 235/2 КО Ариље из разлога што нису испуњени формални услови за поступање по захтеву.

Образложење

[REDACTED] поднело је захтев за издавање локацијских услова за изградњу прикључног гасовода и мерно регулационе станице MPC G-40, Q=65m³/h на катастарској парцели број 235/2 КО Ариље, а преко пуномоћника [REDACTED]

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 29.01.2024. године у 13:56:34 часова и заведен је под бројем ROP-ARI-2132-LOC-1/2024. Предмет је заведен у Општинској управи општине Ариље у Одељењу за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове под бројем LU-2/24.

Уз захтев за издавање локацијских услова достављена је следећа документација:

- Доказ о уплати (3000 RSD Hala.pdf) (Сертификат);
- Доказ о уплати (2000 RSD Hala.pdf) (Сертификат);
- Остала документа (Katastarske parcele DS.pdf) (Сертификат);
- Остала документа (MojaAdresa Hala sportova.pdf) (Сертификат);
- Пуномоћје (enje za SM INZENJERING Sportska hala Arilje DS.pdf) (Сертификат);
- Геодетски снимак постојећег стања (KTP Hala sportova.zip) (Сертификат);
- Идејно решење (KTP Hala sportova.zip) (Сертификат);
- Идејно решење (IDR 1 05 2024 PRILOG 11 DS.zip) (Сертификат);

- Идејно решење ([IDR 1 05 2024 Glavna Sveska DS.zip](#)) (Сертификат);
- Идејно решење ([Auto Cad crtezi.zip](#)) (Сертификат);
- Идејно решење ([IDR 1 05 2024 PRILOG 11 DS.pdf](#)) (Сертификат);
- Идејно решење ([IDR 1 05 2024 Glavna Sveska DS.pdf](#)) (Сертификат);
- Идејно решење ([IDR 1 05 2024 Glavna Sveska DS.pdf](#)) (Сертификат);
- Идејно решење ([IDR 1 05 2024 Sveska br 6 DS.pdf](#)) (Сертификат);
- Идејно решење ([Auto Cad crtezi 0ta sveska.zip](#)) (Сертификат);
- Идејно решење ([IDR 1 05 2024 Glavna Sveska DS.pdf](#)) (Сертификат).

Увидом у захтев и приложену документацију, овај орган је установио да достављена документација није уређена у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Сл. гласник РС”, бр. 96/2023) и Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гласник РС”, бр. 96/2023). Недостаци су следећи:

- Увидом у достављену документацију иста није међусобно усаглашена и то:

- У Уговору о изградњи гасног прикључка и испоруци мерно регулационог сета за објекте правних лица у тачки IV Трошкови и прикључења и изградње, односно у члану 4 наводи се трошкови изградње индивидуалног гасног прикључка G400, док се у остатку документације стоји G40.
- На основу Решења издатог од стране „SIGas“ д.о.о. Пожега (број решења: 3-2 од дана 03.10.2023. године) којим се одобрава прикључење спортске хале Ариље установљено је да положај мерно регулационе станице на графичкој документацији идејног решења и на скици (број скице: 3-2а од дана 03.10.2023. године) није исти.
- Потребно је текстуално и графички усагласити начин прикључења на јавну саобраћајну површину, како би овај орган имао тачно дефинисано на коју саобраћајницу је планирано прикључење (наведени број парцеле не одговара парцели јавне саобраћајне површине).
- Током прегледа документације утврђено да текстуално и графички није усклађена дубина на којој се поставља упозоравајућа трака жуте боје са натписом „гас“ у рову (планом је дефинисано да се на дубини од 30 цм поставља упозоравајућа трака жуте боје са натписом „гас“ у рову).

- Графичку документацију-ситуациони план је потребно допунити, сходно члану 25. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Сл. гласник РС”, бр. 96/2023) који је дефинисао да је потребно да сваки цртеж садржи легенду која представља упутство за приказе на цртежу као и да сваки цртеж основе и ситуационог приказа односно плана, који приказује положај објекта у простору, садржи ознаку севера.

- Потребно је графичку документацију-Ситуациони план уредити на начин како је дефинисао Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Сл. гласник РС”, бр. 96/2023) и то допунити: ситуациони план са положајем објекта на локацији, приказаним габаритом,

димензијама, карактеристичним висинским котама, удаљености од суседних парцела и суседних објеката (1:1000-1:200), са приказом синхрон-плана инсталација на парцели, који садржи приказ постојећих инсталација, а нарочито инсталација које је, у складу са условима ималаца јавних овлашћења, потребно заштитити односно изместити, и начин прикључака на јавну комуналну и другу инфраструктуру уз навођење капацитета, односно димензија прикључка.

- Потребно је јасније дефинисати начин извођења радова како МРС-а тако и прикључног гасовода (постојећа-планирана изградња гасовода) као и графички приказати шта је предмет Идејног решења (начин на који је представљено није јасно да ли је у питању доградња постојећег објекта-котларнице или потпуно независна изградња).

Овај орган може извршити проверу услађености према планском документу стога се обавезује подносилац захтева који је уједно ималац јавног овлашћења да испројектује према прописима и правилима струке. Чланом 11. Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“ бр. 87/2023) прописано је да надлежни орган не прибавља услове за пројектовање и прикључење у случају чије је издавање у надлежности подносиоца захтева.

Како нису испуњени услови дефинисани чланом 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС”, бр. 96/2023) одлучено је као у диспозитиву.

Ако подносилац захтева у року од десет дана од пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се у року од 3 дана од дана пријема истог поднети приговор Општинском већу Општине Ариље а преко Система за електронско подношење пријава. Уз приговор се подноси доказ о уплати локалне административне таксе у износу од 260,00 динара на рачун бр. 840-742251-843-73 модел 97 позив на број 86-004 а све у складу са Одлуком о локалним административним таксама („Службени гласник општине Ариље“ број 10/2012).

Општина Ариље

-Општинска Управа-

Број предмета: ROP-ARI-2132-LOC-1/2024

LU-2/24, 06.02.2024. године

Овлашћено лице НО

Руководилац Одељења за урбанизам,
изградњу и инспекцијске послове

Ружица Николић Василић