

Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе општине Ариље, на основу члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гл.РС”, бр.68/19), поступајући по захтеву [REDACTED] у поступку издавања локацијских услова за изградњу СБТС 10/0,4kV 1x250 kVA "Катмар", доноси

### ЗАКЉУЧАК

**ОДБАЦУЈЕ СЕ** захтев [REDACTED], у поступку издавања локацијских услова за изградњу СБТС 10/0,4kV 1x250 kVA "Катмар", на кат.парцели бр.1188/5 КО Гривска, због формалних недостатака.

### Образложење

[REDACTED], поднео је захтев за издавање локацијских услова за изградњу СБТС 10/0,4kV 1x250 kVA "Катмар", на кат.парцели бр.1188/5 КО Гривска. Захтев је примљен у ЦИС-у дана 20.08.2020. године у 13:08:23 часова и заведен је под бројем ROP-ARI-22159-LOC-1/2020. Предмет је заведен у Општинској управи општине Ариље и додељен Одељењу за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове под бројем број LU-36/20.

Уз захтев за издавање локацијских услова достављена је следећа документација:

- Геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози - [REDACTED]
- Остала документа захтева за издавање локацијских услова - [REDACTED]
- Остала документа захтева за издавање локацијских услова - [REDACTED]
- Пуномоћје-Овлашћење [REDACTED]
- Идејно решење-IDR TS Katmar Grivska e.p. POTPISAN.pdf
- Идејно решење-grafika.rar
- Геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози - [REDACTED].dwg

Овај орган је увидом у достављену документацију уочио да није достављен начин приступа до најближе јавне саобраћајнице у ширини од 2,5 м који ће се користити као приступни пут теренског возила као што је прописано Просторним планом општине („Службени гласник општине Ариље бр 5/11“).

Напомена: Приложено идејно решење у техничком опису истиче да ће изградња предметног објекта обезбедити сигурно и поуздано напајање електричном енергијом [REDACTED] на кат.парцели бр.1188/5 КО Гривска. Идејним решењем је потребно дефинисати тачну парцелу објекта чије прикључење се планира и намену коришћења истог. Такође, најмање одстојање за постављање објеката у овој зони је 5 м од међе. Ово одстојање може бити мање уз писмену сагласност власника суседних парцела али у дворишном делу плаца мора се обезбедити колски пролаз у ширини од 2,5м.

Ако подносилац захтева у року од десет дана од пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени захтев урађен у складу са наведеним урбанистичким правилима, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу.

**УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:** Против овог закључка може се, у року од 3 дана од дана пријема истог, поднети приговор Општинском већу Општине Ариље а преко Система за електронско подношење пријава. Уз приговор се подноси и доказ о уплати локалне административне таксе у износу од 260,00 динара на рачун бр.840-742251-843-73 модел 97 позив на број 86-004 а све у складу са Одлуком о локалним административним таксама („Службени гласник општине Ариље“ 10/2012).

**Општина Ариље**  
-Општинска Управа-  
Број предмета: ROP-ARI-22159-LOC-1/2020  
LU 36/20, 26.08.2020.год

**НАЧЕЛНИК  
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ**

**Горица Петровић**