

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број предмета: РОП-АРИ-37094-ЛОСН-2/2021

Заводни број: LU-48/21

Датум: 29.11.2021. године

Ариље, Србија

Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе општине Ариље, на основу члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гл.РС”, бр.68/19), поступајући по захтеву [REDACTED] за издавање локацијских услова за изградњу мале соларне електране (MSE) „Лаки 1“ снаге 160 kW на крововима објеката број 1,2,5,7 и 8 на катастарској парцели 132/2 КО Ступчевићи издаје:

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев [REDACTED] за издавање локацијских услова за изградњу мале соларне електране (MSE) „Лаки 1“ снаге 160 kW на крововима објеката број 1,2,5,7 и 8 на катастарској парцели 132/2 КО Ступчевићи из разлога што Идејно решење не садржи податке неопходне за издавање услова за пројектовање/укрштање и паралелно вођење.

Образложење

[REDACTED] поднео је захтев за издавање локацијских услова за изградњу мале соларне електране (MSE) „Лаки 1“ снаге 160 kW на крововима објеката број 1,2,5,7 и 8 на катастарској парцели 132/2 КО Ступчевићи, а преко пуномоћника [REDACTED]

Усаглашен захтев је примљен у ЦИС-у дана 02.11.2021.године у 10:43:07 часова и заведен РОП-АРИ-37094-ЛОСН-2/2021. Предмет је заведен у Општинској управи општине Ариље у Одељењу за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове под бројем LU-46/21.

Уз усаглашен захтев за издавање локацијских услова достављена је следећа документација:

- Доказ о уплати (Nalog за prenos.pdf)(Сертификат) ;
- Доказ о уплати (KATASTAR ARILJE-TAKSA.pdf) (Сертификат) ;
- Доказ о уплати (KATASTAR VODOVA -TAKSA.pdf)(Сертификат) ;
- Доказ о уплати (1_Nalog_02.11.2021.pdf)(Сертификат) ;
- Доказ о уплати (2_Nalog_02.11.2021.pdf) (Сертификат) ;
- Идејно решење (Техничко решење основа krova.pdf)(Сертификат) ;
- Идејно решење (Техничко решење основа krova.dwg) (Сертификат) ;
- Идејно решење (MSE Laki 1 - Situacija.pdf) (Сертификат) ;
- Идејно решење (MSE Laki 1 - Situacija.dwg) (Сертификат) ;
- Идејно решење (IDR_MSE_Laki 1.pdf) (Сертификат).

Након обраћања имаоцима јавног овлашћења у складу са чланом 9. Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“ број 115/20) и члана 11. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ број 68/19), Електродистрибуција Србије, Отгранак Електродистрибуција Ужице у свом одговору на захтев за издавање услова за пројектовање/укрштање и паралелно вођење (број предмета: 20700-Д.09.23.-161600/1-21 од дана 23.11.2021.године) издаје следеће:

„Предмет: Обавештење о немогућности издавања услова за пројектовање и прикључење:

Поштовани,

захтев за издавање услова за пројектовање и прикључење за изградњу објекта у СТУПЧЕВИЋИ, ДИВЉАКА бр. ББ парцел број 132/2, К.О. СТУПЧЕВИЋИ, који сте поднели у име инвеститора ЛАКИ доо, СТУПЧЕВИЋИ, ДИВЉАКА бр. 66, основу члана 86 Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), поднели дана 15.11.2021, ЦЕОП број РОП-АРИ-37094-ЛОСН-2/2021, у Отгранк Електродистрибуција Ужице је заведен под бројем 20700-Д.09.23.-161600/1-21 дана 16.11.2021.

Увидом у достављену документацију (Идејно решење бр 12/21 од 16.09.2021 године) која је предмет градње налази у заштитном појасу надземног вода 10 кВ (ТС 10/0,4 кВ „Латвица“-ТС 10/0,4 кВ „Лаки“), који је у власништву Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд.

Према члану 218. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14) у заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетских објеката, супротно закону, техничким и другим прописима не могу се градити објекти, изводити други радови, нити засађивати дрвеће и друго растине.

Захтев за издавање услова за пројектовање не садржи сву неопходну документацију. Недостајућа документација:

-Технички извештај о безбедоносном одстојању планираних соларних панела и електро енергетског објекта-надземног вода 10 кВ (ТС 10/0,4 кВ „Латвица“-ТС 10/0,4 кВ „Лаки“), који је у власништву Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд.

Приложена Анализа уз документацију односи се на постојећи објекат без утицаја планираних соларних панела на крову објекта.

Због свега наведеног нисмо у могућности да издамо тражене услове за пројектовање и прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије.

Изградња мале соларне електране на постојећим објектима хладњаче може се вршити на основу одобрене инвестиционо техничке документације и прибављених одговарајућих решења и дозвола сагласно Закону о планирању и изградњи и Закона о енергетици.

При томе се морају поштовати и други услови дефинисани „Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 кВ до 400 кВ („Сл.лист.СФРЈ бр.65/88“ и „Сл.лист СРЈ бр.18/92“).

Сматра се да вод прелази преко зграде и кад је растојање хоризонталне пројекције најближег проводника у неотклоњеном положају од зграде мање од 3 м за водове називног напона до 20 кВ и мање од 5 м за водове називног напона већег од 20 кВ.

За неприступачне делове зграде (кров, димњак и сл.) сигурносна удаљеност износи 3,0 м.

За стално приступачне делове зграде (тераса, балкон, грађевинске скеле и сл.) сигурносна висина и сигурносна удаљеност износе: сигурносна висина је 5,0 м, сигурносна удаљеност 4,0 м.

Вертикална удаљеност између проводника и делова зграде испод проводника (слеме крова, горња ивица димњака итд.) за водове са висећим изолаторима износи најмање 3,0 м и у случају кад у распону укрштања постоји нормално додатно оптерећење, а у суседним распонима нема тог оптерећења.

За водове изнад зграда потребна је електрично појачана изолација, а за водове изнад стамбених зграда изграда у којима се задржава већи број људи (нпр. школе, вртићи итд.) потребна је и механички појачана изолација.

Накнадно можете поднети нови захтев за издавање услова за пројектовање и прикључење са комплетном документацијом, када ће му бити додељен нови архивски број.“

Како на основу става 7. члана 8. Правилника о поступку споровођења обједињене процедуре електронским путем (Службени гласник РС“ број 68/19) подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе за подношење захтева и накнаде наведених у члану 6. став 2. тачка 2), овај орган подносиоца захтева упућује на подношење новог захтева из разлога што је подносилац захтева напред дефинисано већ искористио.

Како нису испуњени услови дефинисани чланом 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“ бр.68/2019 од 03.10.2019 године), одлучено је као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се у року од 3 дана од дана пријема истог поднет приговор Општинском већу Општине Ариље а преко Система за електронско подношење пријава. Уз приговор се подноси доказ о уплати локалне административне таксе у износу од 260,00 динара на рачун бр. 840-742251-843-73 модел 97 позив на број 86-004 а све у складу са Одлуком о локалним административним таксама („Службени гласник општине Ариље“ број 10/2012).

Општина Ариље

-Општинска Управа-

Број предмета: ROP-ARI-37094-LOCH-2/2021

LU-48/21, 29.11.2021.године

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Ружица Николић Василић