

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број предмета: ROP-ARI-8686-LOCH-2/2022

Заводни број: LU-11/22

Датум: 19.04.2022. године

Ариље, Србија

Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе општине Ариље, на основу члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гл.РС", бр.68/19), поступајући по захтеву [REDACTED] за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта-породична кућа на к.п. 966/9 КО Ариље, издаје

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ захтев [REDACTED] за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта-породична кућа на к.п. 966/9 КО Ариље из разлога што нису испуњени формални услови за поступање по захтеву.

Образложење

[REDACTED] поднело је захтев за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта-породична кућа на к.п. 966/9 КО Ариље, а преко пуномоћника [REDACTED].

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 23.03.2022.године у 08:32:56 часова и заведен је под бројем ROP-ARI-8686-LOC-1/2022. Предмет је заведен у Општинској управи општине Ариље у Одељењу за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове под бројем LU-11/22.

Уз захтев за издавање локацијских услова достављена је следећа документација:

- Доказ о уплати(ОАТ taksa za lokacijske.pdf) (Сертификат);
- Доказ о уплати(СЕОП taksa za lokacijske.pdf) (Сертификат);
- Пуномоћје(ovlasceње sgn.pdf)(Сертификат);
- Геодетски снимак постојећег стања (KTP marinkovicvladimirkasa.zip) (Сертификат);
- Идејно решење (DWG crtezi.zip) (Сертификат);
- Идејно решење (DR [REDACTED] О 966_9 КО Ариље sgn1.pdf(Сертификат);
- Потврда о пријему захтева за издавање локацијских услова
- Назив документа51ee91e5-5ea3-4198-9d3f-72ee13da7491.pdf(Сертификат);

Подносилац захтева је имао право на усаглашен захтев. Усаглашен захтев је примљен у ЦИС-у дана 28.03.2022.године у 23:25:56 часова и заведен је под бројем ROP-ARI-8686-LOCH-2/2022. Предмет је заведен у Општинској управи општине Ариље у Одељењу за урбанизам изградњу и инспекцијске послове под бројем LU-11/22.

Уз усаглашен захтев за издавање локацијских услова, достављена је следећа документација:

- Идејно решење(R [REDACTED] КО 966_9 КО Ариље-2 sgn.pdf);
- Геодетски снимак постојећег стања (KTP [REDACTED].dwg);
- Геодетски снимак постојећег стања ([REDACTED] sgn.pdf);

Након обраћања имаоцима јавног овлашћења у складу са чланом 9. Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“ број 115/20) и члана 11. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ број 68/19), Електродистрибуција Србије, Огранак Електродистрибуција Ужице у свом одговору на захтев за издавање услова за пројектовање и прикључење/укршање и паралелно вођење (број предмета:2460800-Д.09.16-145460/1-22 од 12.04.2022.године) издаје следеће обавештење:

„Увидом у достављену документацију (Идејно решење бр 06/22 од март 2022 године) која је предмет градње налази у заштитном појасу надземног вода 35 kV (ТС 35/10 kV „Ариље 2°-ТС 220/110/35 kV „Пожега“), који је у власништву Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд. Према члану 218. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14) у заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетских објеката, супротно закону, техничким и другим прописима не могу се градити други радови, нити засађивати дрвеће и друго растиње. (2) Захтев за издавање услова за пројектовање не садржи сву неопходну документацију.

Недостајућа документација:

-Технички извештај о безбедоносно одстојању планираног стамбеног објекта и електро енергетског објекта-надземног вода 35 kV (ТС 35/10 kV „Ариље 2°-ТС 220/110/35 kV „Пожега“), који је у власништву Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд.

Због свега наведеног нисмо у могућности да издамо тражене услове за пројектовање и прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије.

Изградња стамбеног објекта може се вршити на основу одобрене инвестиционо техничке документације и прибављених одговарајућих решења и дозвола сагласно Закону о планирању и изградњи и Закона о енергетици.

При томе се морају поштовати и други услови дефинисани „Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Сл.лист.СФРЈ бр.65/88“ и „Сл.лист СРЈ бр.18/92“).

Сматра се да вод прелази преко зграде и кад је растојање хоризонталне пројекције најближег проводника у неотклоњеном положају од

зграде мање од 3 м за водове називног напона до 20 kV и мање од 5 м за водове називног напона већег од 20 kV.

За неприступачне делове зграде (кров, димњак и сл.) сигурносна удаљеност износи 3,0 м.

За стално приступачне делове зграде (тераса, балкон, грађевинске скеле и сл.) сигурносна висина и сигурносна удаљеност износе: сигурносна висина је 5,0 м, сигурносна удаљеност 4,0 м.

Вертикална удаљеност између проводника и делова зграде испод проводника (слеме крова, горња ивица димњака итд.) за водове са viseћим изолаторима износи најмање 3,0 м и у случају кад у распону укршања постоји нормално додатно оптерећење, а у суседним распонима нема тог оптерећења.

За водове изнад зграда потребна је електрично појачана изолација, а за водове изнад стамбених зграда изграда у којима се задржава већи број људи (нпр. школе, вртићи итд.) потребна је и механички појачана изолација.

Накнадно можете поднети нови захтев за издавање услова за пројектовање и прикључење са комплетном документацијом, када ће му бити додељен нови архивски број.

У складу са чланом 34. Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“ бр.115/2020) је одлучено као у диспозитиву.

Подносилац је искористио право на усаглашен захтев у складу са чланом 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ број 68/19).

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се у року од 3 дана од дана пријема истог поднети приговор Општинској већу Општине Ариље а преко Система за електронско подношење пријава. Уз приговор се подноси доказ о уплати локалне административне таксе у износу од 260,00 динара на рачун бр. 840-742251-843-73 модел 97 позив на број 86-004 а све у складу са Одлуком о локалним административним таксама („Службени гласник општине Ариље“ број 10/2012).

Општина Ариље

-Општинска Управа-

Број предмета: ROP-ARI-8686-LOCH-2/2022

LU-11/22, 19.04.2022.године

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Рујица Николић Василић