

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број предмета: ROP-ARI-13939-ЛОСАН-9/2022

Заводни број: ІLU-30/21

Датум: 13.07.2022. године

Ариље, Србија

Општинска управа општине Ариље, поступајући по захтеву Предузеће за дистрибуцију гасовитих горива гасоводом [REDACTED] основу члана 53.а Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/20 и 52/21), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“ број 68/19), Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“ 115/20) и Плана генералне регулације Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 1/17), издаје:

ИЗМЕНУ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

за изградњу дистрибутивног гасовода - Ариље, прва фаза, КО Церова и КО Ариље, Општина Ариље

На основу члана 16.Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник „, број 115/2020) подносилац је поднео захтев за измену из разлога што измене решења у грађевинској дозволи нису у сагласности са издатим првобитним локацијски условима.

Мењају се издати Локацијски услови, број предмета: ROP-ARI-13939-LOC-3/2021, заводни број: LU-30/21 од дана 03.09.2021. године из разлога што катастарске парцеле на којима се налази планирана изградња дистрибутивног гасовода нису истоветне са кат.парцелама из издатих локацијских услова.

Мења се поглавље 1.Подаци о катастарској парцели/локацији и сада гласи:

1.Подаци о катастарским парцелама/локацији на којима је планирана изградња:

КО Ариље: 1154/5, 144/12, 1250/7, 1417, 449/1, 235/1, 235/2, 449/2, 12/1, 4/2, 12/3, 12/4, 16/31.

КО Церова: 218/3, 217/1, 217/2, 215/1, 215/2, 214/1, 214/3, 216/1, 234/3, 234/2, 241/4, 241/7, 241/1, 242, 239, 1346/1, 328/1, 328/2, 329, 330, 332/2, 332/1, 346, 347, 353, 354, 355, 1353, 667/2, 664/1, 664/2, 663/3, 663/2, 663/1, 662/1, 844/5, 844/4, 843/3, 837/21, 1351, 836/1, 802/11, 802/2, 799/2, 798, 1346/2, 724, 729/1, 728/4, 728/2, 722/2, 725, 1362/1.

Према Копији катастарског плана водова, Одељење за катастар водова Ужице (број предмета: 956-307-13610/2022 од дана 10.06.2022.године.године) преко предметних катастарских парцела је евидентирано да постоје водови ималаца јавних овлашћења који су у даљем поступку контактирани.

Копија плана(број предмета: 952-04-138-12136/2022од 10.06.2022.године)

Мења се поглавље 3. Бруто површина објекта за коју се издају локацијски услови и сада гласи:

Димензије објекта:

-Укупна дужина трасе гасовода: 4746.99м;

Материјализација објекта:

- Материјализација ценовода: полиетиленске гасне цеви;

Пројектовани прикључак је: Дистрибутивни гасовод за градско насеље Ариље се прикључује на систем ГМРС "СРБИЈАГАС" на парцели 218/3, КО Церова, преко гасне славине ДН200 која ће бити уграђена у новопроектваном ПП шахту. Димензије гасне цеви (спољашњи пречник полиетиленске цеви) након ПП славине је ПЕ д225м.

Сажети технички опис:

УВОД

За потребе снабдевања будућих потрошача (индустријски објекти и домаћинства – широка потрошња) природним гасом, Инвеститор а уједно и дистрибутер гаса "Сигас" д.о.о. Пожега, Николе Пашића бр.2 из Пожеге, жели да изгради нову дистрибутивну гасну мрежу кроз насеље Ариље, (КО Церова и КО Ариље).

Укупна максимална предвиђена потрошња природног гаса за место Ариље је $Q=10.000 \text{ Sm}^3 / \text{h}$.

Идеја је да се гасификацијом градског насеља Ариље подупешти заштита животне средине и да се фосилна горива као што су нафтни деривати, угљ и дрво која су коришћена и процесима технологије и за грејање објеката замене природним гасом и смањи емисија штетних материја у атмосферу.

Дистрибутивни гасовод би се извео од полиетиленских цеви ПЕ високог квалитета закопавањем у зелену површину а ако то није могуће онда испод тротоара или коловоза.

Дужина трасе гасовода за ову фазу изградње би била око $L= 4746.99$ метара.

НАЧИН И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА

Све радове извести према Правилнику о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 бар ("Службени гласник РС" број 86/2015 од 14.10.2015. године).

МЕСТО ПРИКЉУЧЕЊА

Дистрибутивни гасовод за градско насеље Ариље се прикључује на систем ГМРС "СРБИЈАГАС" на

парцели 218/3, КО Церова, преко гасне славине ДН200 која ће бити уграђена у новопроектваном

ПП шахту. Шахт се израђује од водонепропусног армираног бетона са поклопцем који има могућност закључавања и вентилације.

ДИСТРИБУТИВНИ ГАСОВОД

Дистрибутивни гасовод је од полиетиленских цеви високог квалитета (ХДПЕ ПЕ100 С5 СДР11 према

СРПС ЕН 1555-2) различитог спољашњег пречника: ПЕ д225мм, ПЕ д160мм, ПЕ д125мм, ПЕ д 90мм и ПЕ д63мм.

Полазни притисак гаса је $p=3.5\text{бар}$

Гасовод се поставља укопавањем са минималним надслојем земље од 80цм. Испод и изнад гасоводне цеви поставља се слој песка висине 10 цм, ако је састав земљишта такав да може оштетити гасоводну цев. Подземна траса гасовода обележава се жутом траком за упозорења „ГАС“ и поставља се на дубини од 30 цм од горњег нивоа терена.

На местима укрштања гасоводне цеви саобраћајницама, због заштите гасоводне цеви од оптерећења тла услед фреквентног саобраћаја, гасоводна цев се полаже кроз заштитну цев, где је

могуће испоштовати одредбе Правилнику о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 бар "Службени гласник РС" број 86/2015 од 14.10.2015. године, а на местима где је то немогуће извести, гасоводна цев ће се поставити на већој дубини са надслојем земље и завршних елемената коловоза од $x=1.5\text{м}$ (мерено од горње површине цеви) што ће се прорачуном доказати.

На местима одвајања грана постављају се гасне славине (уједно и противпожарне славине) за подземну уградњу. Гасна славина се испоручује у комплекту са вretenом за затварање славине и капом. Капа има могућност закључавања на поклопцу. Димензије славина се одређују према пречнику гасоводне цеви. Након уградње гасовода комплетне деонице асфалтог пута, тротоара и зелене површине вратити у првобитно стање. Комплетна траса гасовода се обележава бетонским типским стационажама - ознаке, која се постављају на правим деоницама и обавезно на свим ломовима гасовода и на местима одвајања грана.

Дужине деоница према пречнику цеви:

1. ПЕ д 225мм, Л= 2718.04 м
2. ПЕ д 160мм, Л= 74.98 м
3. ПЕ д 125мм, Л= 1348.75 м
4. ПЕ д 90мм, Л= 431.90 м
5. ПЕ д 63мм, Л= 173.32 м

ПРЕЛАЗИ ГАСОВОДНИХ ЦЕВИ ПРЕКО РЕЧНИХ (ВОДЕНИХ) КОРИТА

Радна гасоводне цев би се водила преко реке Моравице и канала Јаз (део рукавца Моравице) тако што би се полиетиленска цев преко прлазног комада ПЕ/Челик (испод асфалта локалног пута) извела изнад коте локалног пута као челична радна цев и преко челичних носача (или обујмица) који се каче на мостну конструкцију, превела на другу страну моста. Након преласка моста поново би се положила испод асфалта локалног пута и преко прлазног комада Челик/ПЕ би се према будућим потрошачаима водила као полиетиленска гасна цев одговарајућег пречника.

УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ ГАСОВОДА СА МАГИСТРАЛНИМ ПУТЕВИМА Iб и IIа РЕДА

Приликом вођења трасе гасовода кроз место Ариље доћи ће до укрштања и паралелног вођења са магистралним путевима Iб и IIа реда.

ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ ГАСОВОДА СА ДРЖАВНИМ ПУТЕМ

Паралелно вођење гасовода PEd225mm са државним путем Пут Иб реда Пожега – Ариље, ознаке пута:21 на катастарској парцели број 144/12 и 1417 КО Ариље је од стациоане км 222+767 до стациоане км 222+785 гледано и са десне и са леве стране државног пута. Гасоводна цев се води паралелно са леве стране, прелази испод пута и враћа се назад десном страном пута раста стациоане. Паралелно вођење је пројектовано на овај начин да би се избегло полагање гасоводне цеви испод саме раскрснице где је највећа фреквенција саобраћаја.

УКРШТАЊЕ ГАСОВОДА СА ДРЖАВНИМ ПУТЕМ

Укрштање трасе гасовода са државним путевима Иб и ИИа реда је на следећим деоницама:

1. Пут II а реда, ознака пута 196 (Лис - Ариље) је на стациоане км 12+900 на катастарској парцели број 449/1 КО Ариље. Радна гасоводна цев која се укршта са магистралним путем је од полиетилена PEd125mm (спољашњи пречник). Пролаз испод магистралног пута је потребно извести према условима надлежног органа тј. ЈП Путеви Србије а у складу са правилником.

2. Пут Иб реда, ознака пута 21 (Пожега – Ариље) је на стациоане км 222+785 на катастарској парцели број 1417 КО Ариље. Радна гасоводна цев која се укршта са магистралним путем је од полиетилена PEd225mm (спољашњи пречник).

Пролаз испод магистралног пута је потребно извести према условима надлежног органа тј. ЈП Путеви Србије а у складу са правилником.

Како је дошло до промене трасе, односно до измене провобитног Идејног решења , захтев имаоцима јавних овлашћења је упућен да се изјасене да ли су технички услови за пројектовање/укрштање и паралелно вођење инфраструктуре који су издати у претходном поступку остали исти и да уколико нису издају нове.

Мења се поглавље 7.Услови за пројектовање/укрштање и паралелно вођење и сада гласи:

7.Услови за пројектовања и прикључење/укрштање и паралелно вођење:

Услови ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“:

Према обавештењу ЈП „Путева Србије“ (број предмета: ROP-ARI-13939-LOCAN-9-HPAP-12/2022 од 23.06.2022.године, интерни број: ЈБНП 279) да остају при издатим условима у претходном поступку(број предмета: ROP-ARI-13939-LOC-3-HPAP-1/2021, интерни број ЈБНП 294, од дана 19.08.2021.године.

Услови ЈП „СРБИЈАГАС“:

Према условима број: 06-07/13909 ,OP320/21 (664/21) од дана 29.06.2021.године.

Услови „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Оранак Електродистрибуција Ужице

Према условима број предмета:2460800-D-09.20-269225-22 од 17.06.2022.године, ПР-ЕНГ-01.18/02)

Водни услови:

Према условима Јавноводопривредног предузећа “Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Београд, Секција “Ужице“ Ужице (број предмета: 6417/1 од дана 20.06.2022.године).

Услови ЈКП "Зелен" Ариље:

Према обавештењу ЈКП „Зелен“ од 27.06.2022.године, да на снази важе услови издати у претходном поступку (број предмета:ROP-ARI-13939-LOCH-2-HPAP-4/2021 од 09.06.2021.године)

Услови Предузећа за телекомуникацију “Телеком Србија”

Према условима број предмета: 244889/3-2022 ЕХ, од дана 27.06.2022.године.

Услови за пројектовање/услови заштите од пожара:

Према обавештењу Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Ужицу (број предмета: 09.31 број 217-9674/22 од 15.06.2022.године) у којима се наводи да су пртходни услови валидни и да се могу користити постојећи услови под бројем предмета: 09.31 број 217-8741/21 од дана 16.06.2021.године.

Услови за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија:

Према обавештењу Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Ужицу (број предмета: 09.31 број 217-9673/22 од 15.06.2022.године) у којима се наводи да су пртходни услови валидни и да се могу користити постојећи услови (број предмета: 09.31 број 217-8739/21 од дана 16.06.2021.године).

Услови Одељења за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте:

Пројетовање/укрштање и паралелно вођење са јавном саобраћајном површином се остварује према условима Одељења за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте (број предмета: УПП 17/22 од дана 05.07.2022.године) где се констатује да одељење остаје при издатим условима под бројем УПП 22/21 од 23.06.2021.године.

У свему осталом Локацијски услови (ROP-ARI-13939-LOC-3/2021, заводни број : LU-30/21 од дана 03.09.2021. године) остају на снази и непомењени.

Поука о правном средству:

На издате локацијске услове може се поднети приговор надлежном Општинском већу Општине Ариље у року од три дана од дана достављања локацијских услова, а преко система за електронско подношење пријава. Уз приговор се подноси и доказ о уплати локалне административне таксе у износу од 260,00 динара на рачун бр.840-742251-843-73 модел 97, позив на број 86-004 а све у складу са Одлуком о локалним административним таксама („Службени гласник општине Ариље“ 10/2012).

ПРИЛОЗИ:

Саставни део измењених локацијских услова је графички прилог - идејно решење приложено од стране подносиоца захтева (број техничке документације:1-27/2021-0, мај 2022. , израђено од [REDACTED]

[REDACTED]), претходно издати локацијски услови(број предмета: ROP-ARI-13939-LOC-3/2021, заводни број: LU-30/21, датум: 03.09.2021. године) и услови добијени од имаоца јавних овлашћења у основном поступку као и захтеву за измену локацијских услова.

ОПШТИНА АРИЉЕ

- Општинска управа –

Број предмета: ROP-ARI-13939-LOCAN-9/2022

ILU-30/21, 13.07.2022.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Драгана Петровић