

Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе општине Ариље, на основу члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гл.РС”, бр.113/2015) и члана 58. и 210. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01) и („Сл.гл.РС“, бр.30/2010), поступајући по захтеву [REDACTED] у поступку издавања локацијских услова за изградњу трафостанице са прикључним кабл водом 10кв, доноси

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев [REDACTED] у поступку издавања локацијских услова за изградњу трафостанице са прикључним кабл водом 10кв, категорије Г, класификациони број 222410 и 222420, на катастарској парцели бр. 1454 КО Богојевићи, из разлога што нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву.

Образложење

Инвеститор [REDACTED] **поднео је захтев** за издавање локацијских услова за изградњу стубне трафостанице са прикључним кабл водом 10кв, категорије Г, класификациони број 222410 и 222420, на катастарској парцели бр. 1454 КО Богојевићи, преко пуномоћника [REDACTED].

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 07.06.2016 у 00:08 часова и заведен је под бројем ROP-ARI-11652-LOCH-2/2016. Предмет је заведен у Општинској управи општине Ариље и додељен Одељењу за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове 07.06.2016.године под бројем 01 број 353-17/16-01.

Уз захтев за издавање локацијских услова достављена је следећа документација:

- Доказ о уплати административне таксе за израду локацијских услова (.пдф)
- Геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози (Ситуација кабл вода и ТС .пдф)
- Идејно решење (Идејно решење ТС [REDACTED].пдф)
- Остала документа захтева за издавање локацијских услова (Идејно решење dwg.)
- Остала документа захтева за издавање локацијских услова (Такса за услове ЕПСa пдф.)
- Потврда о пријему захтева за издавање локацијских услова
- Пуномоћје (овлашћење.пдф)

Увидом у приложену документацију, овај орган је установио да Идејно решење није урађено према Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (члан 36-42).

Ако инвеститор одлучи да накнадно поднесе нови захтев, потребно је да достави уредно Идејно решење:

1. У Главној свесци, прилог „Насловна страна“, у делу где пише „објекат“ потребно је да поред линијског инфраструктурног објекта пише и ТС јер је и она предмет овог Идејног решења, као и катастарска парцела на којој се ТС планира.
2. Главној свесци, прилози 1.3. Одлука о одређивању главног пројектанта и 1.4. Изјава главног пројектанта идејног пројекта су сувишни и нису у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката.
3. У Главној свесци, прилог „Општи подаци о објекту и локацији“, недостје број катастарске парцеле на којој се налази планирана ТС као и бројеви катастарских парцела преко којих прелази планирани далековод.

4. У Главној свесци, у Техничком опису погрешно је наведена катастарска општина предмнетних парцела.
5. У Пројекту електроенергетских инсталација, у прилогу „Насловна страна“ у делу где пише „објекат“, потребно је да поред линијског инфраструктурног објекта пише и ТС јер је и она предмет овог Идејног решења, као и катастарска парцела на којој се ТС планира. Такође, на насловној страни пише „главни пројектант“ а треба да пише одговорни пројектант.
6. У Пројекту електроенергетских инсталација, у прилогу 2.4. Изјава одговорног пројектанта пише да је пројекат „у свему према издатим локацијским условима“. Ова изјава је нелогична јер је предмет овог Идејног решења управо добијање локацијских услова за планиране објекте.
7. Графички прилози нису електронски потписани и достављени dwg. фајл није уредно достављен. Потребно је да се ситуациони план ради на снимљеној дигиталној подлози, а не на скенираној подлози. Такође потребно је да се графичка документација уради у складу са чланом 41. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката, тј. да се искотира удаљење предвиђене ТС од суседне међе.

Овај орган налази да нису испуњени формални услови за даље поступање по поднетом захтеву, па је донет закључак као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се у року од 3 дана од дана пријема истог поднети приговор Општинском већу Општине Ариље преко Општинске управе Ариља – Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове.

Општина Ариље

-Општинска Управа-

Број предмета: РОП-АРИ-11652-ЛОСН-2/2016

Заводни број 01 број 353-17/16, 9.06.2016.год

**НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ**

РУЖИЦА НИКОЛИЋ ВАСИЛИЋ