

Општинска управа општине Ариље, Одељење за урбанизам и инспекцијске послове, решавајући по захтеву **"VSP ENERGY" ДОО Лучани**, поднетог преко пуномоћника **Душка Ђедовића** из Лучана, за издавање локацијских услова за изградњу МХЕ "Јовановићи" у Добрачама, општина Ариље, на основу члана основу чл. 8. и 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015 и 96/1016),) и члана 30. Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС", бр. 35/2015 и 114/2015), доноси

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев **"VSP ENERGY" ДОО Лучани** из Дљина, општина Лучани, за издавање локацијских услова за изградњу мале хидроелектране (МХЕ) "Јовановићи" на к.п. бр. 3022/1, 3672, 3673, 3674, 3676, 3678/2, 3679/1, 3680, 3683, 3684, 3686/1, 3687, 3688, 3689/2, 3689/1, 3693/1, 3694/1, 3695/1, 3695/4, 3696/1, 3696/2, 3697/1, 3699/1, 3703, 6382, 6408/1, 6411 и 6434, све у К.О. Добраче, општина Ариље, **због неиспуњености формалних услова за даље поступање по истом.**

Образложење

"VSP ENERGY" ДОО Лучани из Дљина, општина Лучани, преко пуномоћника Душка Ђедовића из Лучана, поднели су Општинској управи општине Ариље захтев за издавање локацијских услова за изградњу мале хидроелектране (МХЕ) "Јовановићи" на к.п. бр. 3022/1, 3672, 3673, 3674, 3676, 3678/2, 3679/1, 3680, 3683, 3684, 3686/1, 3687, 3688, 3689/2, 3689/1, 3693/1, 3694/1, 3695/1, 3695/4, 3696/1, 3696/2, 3697/1, 3699/1, 3703, 6382, 6408/1, 6411 и 6434, све у К.О. Добраче, општина Ариље. Захтев је поднет преко Система за подношење електронских пријава дана 24.10.2017.г., број предмета ROP-ARI-33012-LOC-1/2017, а заведен у Општинској управи општине Ариље под бројем LU-34/17.

Овај орган се, по прибављању катастарских информација, у име подносиоца захтева обратио имаоцима јавних овлашћења за издавање услова за пројектовање и прикључење на комуналну и другу инфраструктуру. Између осталих, захтев је прослеђен ЈВП "Србијаводе".

ЈВП "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Морава" Ниш је доставило **Обавештење да се не могу издати водни услови за пројектовање и прикључење због недостатака у садржини идејног решења достављеног уз захтев за издавање локацијских услова** број 2-07-7212/3 од 30.11.2017.г.

Иако је уз захтев од стране овог органа било достављено и Мишљење у поступку издавања водних услова бр. 07-7328/3 од 12.02.2014.г. издато од ЈВП Србијаводе за МХЕ "Јовановићи" на реци Пањици (подносилац захтева "VSP ENERGY" ДОО Добраче бб, Ариље), у поступку издавања водних услова у оквиру поступка спровођења обједињене процедуре ЈВП Србијаводе ВПЦ Морава Ниш је по службеној дужности 21.11.2017.г. поднела захтев за прибављање мишљења РХМЗ-у Србије на Хидролошку студију реке Пањице до профила водозахвата МХЕ "Јовановићи", која је урађена од стране пројектанта "ЕННЗ GROUP" д.о.о. Чачак (април 2014.г.).

На поднет захтев за мишљење РХМЗ је дао одговор под бро. 922-1-191/2017 од 24.11.2017.г. у коме врши повраћај техничке документације у коме констатује следеће:

1. Из достављене није могуће утврдити извор података који су коришћени при изради хидролошких подлога, што је обавеза према Закону о метеоролошкој и хидролошкој делатности ("Сл. гласник " РС бр. 88/2010). Према члану 36. истог закона "податке и информације које добије из државног фонда о стању времена, климе, вода и квалитета ваздуха и вода, корисник може да прода или уступи трећим лицима само уз сагласност Завода".
2. Према достављеној документацији, хидролошки прорачун је урађен коришћењем

података до 2006.г. (метеоролошки подаци), односно 2009.г. (хидролошки подаци). У вези са тим, напомиње се да је хидролошке прорачуне потребно радити са свим расположивим и актуелним метеоролошким и хидролошким подацима.

3. За предметни објекат РХМЗ је дао мишљење број 92-І-1-303/2012 од 19.06.2012.г. на захтев Марија Мијатовића из Чачка. У вези са наведеним мишљењем, напомиње се да су вредности рачунских великих вода у достављеној документацији значајно потцесене, са чиме је упознат и обрађивач обзиром да је доставио мишљење за МХЕ у непосредној близини предметног објекта. Уз предметни захтев нису достављене новелиране хидролошке подлоге, а достављене хидролошке подлоге не одговарају мишљењу које је дато за предметни објекат, као ни мишљењу које је приложено уз предметни захтев. О коришћењу издатих мишљења одлучује орган надлежан за издавање водних услова. Према наведеном, РХМЗ НЕМА ОСНОВА за давање мишљења по предметном захтеву.

На основу наведеног дато је обавештење да се поднети захтев за издавање водних услова одбацује због недостатка у приложеном Идејном решењу Хидролошка студија реке Пањице до профила водозахвата МХЕ "Јовановићи", која је урађена од стране пројектанта "ЕННУ GROUP" д.о.о. Чачак, април 2014.г.

Сходно члану 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС „ број 113/15 и 96/16), став 2 „Ако ималац јавних овлашћења достави надлежном органу обавештење да не може да изда услове за пројектовање и прикључење због недостатка у садржини идејног решења достављеног уз захтев за издавање локацијских услова, надлежни орган без одлагања одбацује захтев за издавање локацијских услова у складу са чланом 8. став 2. овог правилника."

Чланом 8.став 2 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 113/2015,96/16), надлежни орган ће захтев за издавање локацијских услова одбацивати закључком и када идејно решење не садржи податке потребне за издавање локацијских услова, уз навођење свих недостатка, односно разлога за одбацивање, не упуштајући се у оцену техничке документације у складу са одредбом члана 8ђ Закона.

Како захтев не садржи сву прописану документацију коју захтева ималац јавних овлашћења, то наведени недостатак спречава поступање по захтеву, због чега је у складу са чланом 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ 113/2015,96/16) одлучено као у диспозитиву овог закључка.

Против закључка из ст. 1. и 2. овог члана подносилац захтева може изјавити приговор надлежном Општинском већу у року од 3 дана од дана достављања закључка, преко надлежног органа.

Ако подносилац захтева у року од десет дана од пријема закључка из ст. 1. и 2. овог члана, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу за подношење захтева и накнаду наведену у члану 6. став 2. тачка 2) овог правилника.

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе за подношење захтева и накнаде наведених у члану 6. став 2. тачка 2) овог правилника.

Ако уз усаглашени захтев из става 6. овог члана подносилац достави измењен документ у односу на документ који је већ доставио уз одбачени захтев, надлежни орган ће поступати по том измењеном документу. Ако због измењеног документа наступи додатни формални недостатак који

је разлог за одбацивање захтева, подносилац не може поново користити право из става 6. овог члана. Ако подносилац захтева усаглашени захтев из става 6. овог члана подноси како би доставио идејно решење измењено у складу са разлозима наведеним у закључку којим је иницијални захтев одбачен, надлежни орган поново прибавља само оне услове за пројектовање и прикључење за које су изменама идејног решења промењени битни елементи за њихово утврђивање.

Ако надлежни орган, у случају из става 10. овог члана, поново затражи услове за пројектовање и прикључење зато што сумња да су изменама идејног решења промењени битни елементи за њихово утврђивање, ималац јавних овлашћења коме су ти услови поново тражени има право на поновну наплату накнаде за њихову израду, само ако су изменама идејног решења битни елементи за утврђење тих услова стварно и промењени. Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без обавеза достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе, односно, сходно члану 8. став 7, Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ 113/2015,96/16).

ОПШТИНА АРИЉЕ

Општинска управа

Одељење за урбанизам и инспекцијске послове

број предмета: **ROP-ARI-33012-LOC-1/2017**

заводни број: **LU-34/17**, датум: **04.12.2017**.год.

**ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ**

РУЖИЦА НИКОЛИЋ ВАСИЛИЋ