

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број предмета: ROP-ARI-3356-LOCA-3/2025

Заводни број: ILU-26/25

Датум: 16.07.2025. године

Ариље, Србија

Општинска управа општине Ариље, Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове поступајући по захтев [REDACTED] а преко пуномоћника [REDACTED] на основу члана 15. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 96/2023), члана 57. став 9. и члана 53а. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“ бр. 87/2023) и Просторног плана општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 5/11) издаје:

ИЗМЕНУ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

за изградњу стамбене зграде на катастарској парцели број 1144 КО Вигоште – Поглед

Мењају се издати Локацијски услови под бројем предмета: ROP-ARI-3356-LOCH-2/2024, заводни број: LU-4/24 од 24.4.2024. године. У Идејном решењу се наводи да је разлог измене локацијских услова измена услова за пројектовање и прикључење на електроенергетску мрежу.

Овај орган је у поступку обједињене процедуре контактирао имаоца јавног овлашћења Електродистрибуцију Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуције Ужице ради прибављања нових услова за пројектовање и прикључење на електроенергетску мрежу: број издатих услова 2561200-D.09.16.-280184/2-25, ПР-ЕНГ-01.80/02 од дана 15.7.2025. године.

Мења се део у поглављу 2. Подаци о бројевима катастарских парцела преко којих се налазе прикључци инфраструктуре:

који је гласио:

„У условима Електродистрибуције Србије д.о.о Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице наведено је да је:

Место прикључења објекта: мерни ормар, иза мерног уређаја

Место везивања прикључка на систем: На постојећи угаони бетонски стуб. НН мрежа а $AlFe\ 4 \times 35\ mm^2$ са $TC\ 10/0,4\ kV$ Поглед, извод Ћирковићи.

Опис прикључка до мерног места:

- 1. Изградити измештени мерни ормар са једним мерним местом (ИМО1) са уземним постољем на граници парцеле са јавним површином.*
- 2. Изградити кабла вод $1\ kV\ PP00-A\ 4 \times 25\ mm^2$ од стуба до ИМО1, процењене дужине 130 м.*
- 3. У ИМО-1 уградити трофазно електронско бројило са интегрисаним уклонним сатом, струјним лимитатори $3 \times 25A$, 10 kA.*

Огранак Електродистрибуција Ужице у својим условима није навео преко којих парцела прелази електроенергетска мрежа, као ни катастарску парцелу где се налази место прикључења.

и сада гласи:

„У условима Електродистрибуције Србије д.о.о Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице наведено је да је:

Место прикључења објекта: мерни ормар, иза мерног уређаја

Место везивања прикључка на систем: На постојећи угаони бетонски стуб. НН мрежа $AlFe\ 4\times35\ mm^2$ са ТС 10/0,4 kV Поглед, извод Ћирковићи.

Опис прикључка до мерног места:

1. Изградити измештени мерни ормар са једним мерним местом (ИМО1) са уземним постољем на граници парцеле са јавним површином.
2. Изградити кабла вод 1 kV PP00-A $4\times25\ mm^2$ од стуба до ИМО1, процењене дужине 130 м.
3. У ИМО-1 уградити трофазно електронско бројило са интегрисаним уклонним сатом, струјним лимитатори $3\times25A$, 10 kA.

Огранак Електродистрибуција Ужице у својим условима није навео преко којих парцела прелази електроенергетска мрежа, као ни катастарску парцелу где се налази место прикључења.

Мења се део у поглављу 7. **Услови за пројектовање и прикључење/укриштање и паралелно вођење:**

који је гласио:

„Услови за пројектовање и прикључење на електроенергетску мрежу:

Према условима Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице (број предмета: 2540400-D.09.16.-118423/2-24, ПР-ЕНГ-01.78/02 од дана 28.3.2024. године).

- Након исходавања грађевинске дозволе, приликом пријаве радова потребно је надлежном органу који спроводи обједињену процедуру електронски доставити попуњен, потписан и електронски оверен Уговор о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ који је достављен у прилогу ових услова (број уговора: 2540400-D.09.16.-118423/3-24-UGP, ПР-ЕНГ-01.127/02 од дана 28.3.2024. године).

и сада гласи:

„Услови за пројектовање и прикључење на електроенергетску мрежу:

Према условима Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице (број предмета: 2561200-D.09.16.-280184/2-25, ПР-ЕНГ-01.80/02 од дана 15.7.2025. године).

- Након исходавања грађевинске дозволе, приликом пријаве радова потребно је надлежном органу који спроводи обједињену процедуру електронски доставити попуњен, потписан и

електронски оверен Уговор о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ који је достављен у прилогу ових услова (број уговора: 2561200-D.09.16.-280184/3-25-UGP, ПР-ЕНГ-01.127/02 од дана 15.7.2025. године).“

У свему осталом издати локацијски услови под бројем предмета: ROP-ARI-3356-LOCH-2/2024, заводни број LU-4/24 од дана 24.4.2024. године остају на снази и непромењени.

Поука о правном средству:

На издате локацијске услове може се поднети приговор надлежном Општинском већу Општине Ариље у року од три дана од дана достављања локацијских услова, а преко система за електронско подношење пријава. Уз приговор се подноси и доказ о уплати локалне административне таксе у износу од 260,00 динара на рачун бр. 840-742251-843-73 модел 97, позив на број 88-004-03976, а све у складу са Одлуком о локалним административним таксама („Службени гласник општине Ариље“ 10/2012).

ПРИЛОЗИ:

Саставни део локацијских услова је графички прилог - идејно решење (број техничке документације: ИДР-1/24 од јуна 2025. године), израђено од стране [REDACTED] одговорни пројектант: [REDACTED] дипл.инж.грађ. (број лиценце: [REDACTED], одговорно лице пројектанта: [REDACTED], услови имаоца јавних овлашћења у основном поступку, као и у захтеву за измену локацијских услова.

ОПШТИНА АРИЉЕ

- Општинска управа –

Број предмета: ROP-ARI-3356-LOCA-3/2025

ILU-26/25, 16.7.2025. године

Начелница Општинске управе

Сузана Цветић