

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број предмета: ROP-ARI-11914-LOCA-9/2025

Заводни број: ILU-34/25

Датум: 12.09.2025. године

Ариље, Србија

Општинска управа општине Ариље, Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове поступајући по захтев [REDACTED] а преко пуномоћника [REDACTED], на основу члана 15. Правилника о поступку сповођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 96/2023), члана 57. став 9. и члана 53а. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“ бр. 87/2023) и Плана генералне регулације Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 1/17) издаје:

ИЗМЕНУ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

за изградњу породично стамбеног објекта на катастарској парцели број 506/8 КО Ариље

Мењају се издати Локацијски услови под бројем предмета: ROP-ARI-11914-LOCH-2/2023, заводни број: LU-15/23 од 27.6.2023. године. У Идејном решењу као разлог измене Локацијских услова наведена је промена услова за пројектовање и прикључење на електроенергетску мрежу. Уместо прикључења на надземну електроенергетску мрежу, која се налази на већој удаљености, предвиђено је прикључење објекта на подземни електроенергетски вод који се налази у непосредној близини.

Овај орган је у поступку обједињене процедуре контактирао имаоца јавног овлашћења Електродистрибуцију Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуције Ужице ради прибављања нових услова за пројектовање и прикључење на електроенергетску мрежу: број издатих услова 2561200-D.09.16.-356480/2-25, ПР-ЕНГ-01.78/02 од дана 9.9.2025. године.

Мења се део у поглављу 2. Подаци о бројевима катастарских парцела преко којих се налазе прикључци инфраструктуре:

који је гласио:

„Према условима Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Ужице:

- Место прикључења објекта: мерни ормар, иза мерног уређаја*
- Место везивања прикључка на систем: Прикључни НН стуб до јавне површине.*
- Опис прикључка до мерног места: На постојећи прикључни дистрибутивни армирано бетонски НН стуб, који се налази на граници парцеле број 506/9 КО Ариље према јавној површини уградити ИМО-1 на стубу.*

У ИМО-1 уградити трофазно електронско бројило са интегрисаним уклонним сатом или МТК, струјни лимитатори 3x25А, 10kА.“

и сада гласи:

„У условима Електродистрибуције Србије д.о.о Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице наведено је да је:

- **Место прикључења објекта:** мерни орман, иза мерног уређаја
- **Место везивања прикључка на систем:** Спојнице на прикључном кабловском воду PP00-A 4x35 mm² који пролази парцелом до улице.
- **Опис прикључка до мерног места:** На граници парцеле изградити измештени мерни орман за уградњу једног мерног уређаја (МО1) са уземним постољем и прикључном КПК.

Постојећи прикључни кабловски вод PP00-A 4x35 mm² пресећи на погодном месту и наставити спојницама и каблом истог типа и пресека до новопостављеног МО1, процењене дужине 2x3 m.

Постојећа НН мржа се напаја из ТС 10/0,4 kV Врањанско поље извод за РО Тома 1 kV кабловским водом PP00-A 4x150 mm².

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице у својим условима није навео преко којих парцела прела и електроенергетска мрежа, као ни катастарску парцелу где се налази место прикључења, већ даје описно. “

Мења се део у поглављу 7. **Услови за пројектовање и прикључење/укриштање и паралелно вођење:**

који је гласио:

„Услови за пројектовање и прикључење на електроенергетску мрежу:

Према условима Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице (број предмета: 2540400-D-09.16.-232727/2-23 од дана 06.06.2023. године).

Додатни услови за прикључење објекта на ДСЕЕ:

- Након исходавања грађевинске дозволе, приликом пријаве радова потребно је надлежном органу који спроводи обједињену процедуру електронски доставити попуњен, потписан и електронски оверен Уговор о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ који је достављен у прилогу ових услова. (број уговора: 2540400-D-09.16.-232727/3-23-UGP од дана 06.06.2023. године). “

и сада гласи:

„Услови за пројектовање и прикључење на електроенергетску мрежу:

Према условима Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице (број предмета: 2561200-D.09.16.-356480/2-25, ПР-ЕНГ-01.78/02 од дана 9.9.2025. године).

Додатни услови за прикључење објекта на ДСЕЕ:

- Након исходавања грађевинске дозволе, приликом пријаве радова потребно је надлежном органу који спроводи обједињену процедуру електронски доставити попуњен, потписан и електронски оверен Уговор о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ који је достављен у

прилогу ових услова (број уговора: 2561200-D.09.16.-356480/3-25-UGP, ПП-ЕНГ-01.127/02 од дана 9.9.2025. године).“

У свему осталом издати локацијски услови под бројем предмета: ROP-ARI-11914-LOCH-2/2023, заводни број LU-15/23 од дана 27.6.2023. године остају на снази и непромењени.

Поука о правном средству:

На издате измењене локацијске услове може се поднети приговор надлежном Општинском већу Општине Ариље у року од три дана од дана достављања измењених локацијских услова, а преко система за електронско подношење пријава. Уз приговор се подноси и доказ о уплати локалне административне таксе у износу од 260,00 динара на рачун бр. 840-742251-843-73 модел 97, позив на број 88-004-03976, а све у складу са Одлуком о локалним административним таксама („Службени гласник општине Ариље“ 10/2012).

ПРИЛОЗИ:

Саставни део локацијских услова је графички прилог - идејно решење (број техничке документације: 1a-G/2025 од августа 2025. године), израђено од стране [REDACTED], одговорни пројектант: [REDACTED], одговорно лице пројектанта: [REDACTED], услови имаоца јавних овлашћења у основном поступку, као и у захтеву за измену локацијских услова.

ОПШТИНА АРИЉЕ

- Општинска управа –

Број предмета: ROP-ARI-11914-LOCA-9/2025

ILU-34/25, 12.9.2025. године

Овлашћено лице НО

Руководилац Одељења за урбанизам

изградњу и инспекцијске послове

Ружица Николић Василић