

Република Србија
Број предмета: ROP-ARI-40459-LOC-1/2025
Заводни број: LU-56/25
Датум: 26.12.2025. године
Ариље, Србија

Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове, Општинске управе општине Ариље, на основу члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 96/2023), поступајући по захтеву

_____ за издавање локацијских услова за изградњу а) кабловског подземног ел. вода 1 кV на катастарској парцели бриј 722/1 и 714/9 КО Церова за прикључење објекта МХЕ „Ђеле“ у Ариљу б) ОМП 10 Kv МХЕ „Ђеле“ на катастарској парцели број 722/1 КО Церова, издаје:

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев

_____ за издавање локацијских услова за изградњу а) кабловског подземног ел. вода 1 кV на катастарској парцели бриј 722/1 и 714/9 КО Церова за прикључење објекта МХЕ „Ђеле“ у Ариљу б) ОМП 10 Kv МХЕ „Ђеле“ на катастарској парцели број 722/1 КО Церова, из разлога што нису испуњени формални услови за поступање по захтеву.

О б р а з л о ж е њ е

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуције Ужице, ул. Момчила Тешића бр. 13, Ужице поднела је захтев за издавање локацијских услова за изградњу а) кабловског подземног ел. вода 1 кV на катастарској парцели бриј 722/1 и 714/9 КО Церова за прикључење објекта МХЕ „Ђеле“ у Ариљу б) ОМП 10 Kv МХЕ „Ђеле“ на катастарској парцели број 722/1 КО Церова, а преко пуномоћника _____

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 8.12.2025. године у 16:31:18 часова и заведен је под бројем ROP-ARI-40459-LOC-1/2025. Предмет је заведен у Општинској управи општине Ариље у Одељењу за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове под бројем LU-56/25.

Уз захтев за издавање локацијских услова достављена је следећа документација:

- Доказ о уплати Taksa opstinska IDR.pdf (Сертификат);
- Доказ о уплати Taksa CEOP IDR.pdf (Сертификат);
- Остала документа Spisak KP.pdf (Сертификат);
- Пуномоћје Овлашћење - ОМП - МХЕ Ђеле - потписано.pdf (Сертификат);
- Пуномоћје Кабловски вод 10 kV - МХЕ Ђеле - потписано.pdf (Сертификат);
- Геодетски снимак постојећег стања CEL doo za Dalekovod KTP.dwg (Сертификат);
- Геодетски снимак постојећег стања CEL doo za Dalekovod KTP-SGN.pdf (Сертификат);
- Идејно решење dwg sveska 4.2.rar (Сертификат);

- Идејно решење dwg sveska o.rar (Сертификат);
- Идејно решење dwg sveska 4.1.dwg (Сертификат);
- Идејно решење Elektroenergetske instalacije PRP sveska 4.2.pdf (Сертификат);
- Идејно решење Elektroenergetske instalacije PRP sveska 4.2.pdf (Сертификат);
- Идејно решење RESENJE (IDR) KV 10 kV za paraјanje MHE Djele .pdf (Сертификат);
- Идејно решење 0-GLAVNA SVESKA (IDR) .pdf (Сертификат).

Увидом у захтев и приложену документацију, овај орган је установио да достављена документација није усаглашена, као и да није уређена у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“, бр. 96/2023) и Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 96/2023). Недостаци су следећи:

-Приликом подношења захтева, измене и допуне Закона о планирању и изградњи су биле на снази. Стога је неопходно да комплетна документација буде усклађена са важећим прописима, као и да се у свим прилозима позива на последњу верзију Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/2025).

- Увидом у достављену документацију утврђено је да се у наслову Идејног решења наводи подземни кабловски вод 1 kV, док се у остатку документације помиње изградња кабловског вода 10 kV. Неопходно је јасно дефинисати који кабловски вод је предмет Идејног решења, као и извршити усаглашавање на свим местима у документацији.

-У оквиру текстуалног дела Идејног решења – сажети технички опис помиње се демонтажа постојећег кабловског вода. Уколико је наведена демонтажа предмет овог Идејног решења, неопходно је исту јасно дефинисати на насловној страни главне свеске, као и у делу врста радова, као и у табели Основни подаци о објекту и локацији, где је потребно навести основне податке о истом.

-У оквиру Идејног решења – Главна свеска, у делу *Општи подаци о објекту и локацији*, потребно је навести урбанистички пројекат у дели назив просторног, односно урбанистичког плана, с обзиром на то да је локација за изградњу мале хидроелектране „Ђеле“ урбанистичко технички разрађена Урбанистичким пројектом за изградњу мале хидроелектране „Ђеле“ на реци Моравици, на катастарским парцелама бр. 722/1 и 728/7 КО Церова (број IV-03-350-146/19 од 17.12.2019. године).

- Чланом 25. ставом 11. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“, бр. 96/2023) прописано је да, у случају када се техничком документацијом обрађује линијски инфраструктурни објекат, мора бити приказан и заштитни појас објекта. У достављеној документацији није приказан заштитни појас инфраструктурног објекта, што представља недостатак у погледу усклађености са наведеним чланом правилника.

- Увидом у достављену графичку документацију утврђено је да је достављена ситуација планираног извођења радова, али да није достављен попречни профил планираног рова.

Потребно је документацију допунити и уредити у свему како је дефинисано чланом 40. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, бр. 96/2023).

-Чланом 26. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“, бр. 96/2023) прописано је да, у случају извођења радова на постојећим објектима, техничка документација мора да садржи приказ утврђеног постојећег стања на основу архивског пројекта, уз обавезно реферисање на тај архивски пројекат, односно снимак постојећег стања уколико архивски пројекат не постоји. Потребно је поступити у складу са наведеним и доставити документацију која је у потпуности усаглашена са чланом 26. Правилника.

Напомена: Као ималац јавног овлашћења, Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуције Ужице, били сте учесник у поступку израде Урбанистичког пројекта, у оквиру кога сте издали Мишљење које је садржано као документациона основа (број 99/31-13 од 18.11.2013. године). У урбанистичком пројекту, а према Мишљењу оператора дистрибутивног система, издатог од стране „Електросрбије“ – „Електродистрибуција“ Ужице, бр. 99/31-13 од 18.11.2013. године, утврђено је да је стуб далековада 10 кВ СТС 10/0,4 кВ „Ђеле“ место прикључења будуће МХЕ „Ђеле“ на дистрибутивни систем (извод „Фротекс“ ТС 35/10 кВ Ариље 1). Напон прикључења је 10 кВ. **Да би се реализовао прикључак будуће МХЕ „Ђеле“ на дистрибутивни систем, потребно је:**

– Изградити грађевински и електро montaжно опремити разводно постројење (МБТС) 10 кВ на локацији, непосредно у близини СТС 10/0,4кВ „Ђеле“;

– Развод високог напона реализовати као префабриковани сф6 расклопни блок са потребним бројем ћелија;

– Новоизграђено РП 10 кВ напојити са предметног ДВ 10 кВ за напајање ТС 10/0,4 кВ „Ђеле“ (извод „Фротекс“ ТС 35/10 кВ Ариље 1), изградњом 10кВ кабл вода ХНЕ 49 А 3х(1х95) мм² (оквирне дужине 20 м) и то од стуба на коме се налази ТС 10/0,4 кВ „Ђеле“ до РП 10 кВ. На стубу уградити конзолу за прихват кабловске главе и одводнике пренапона за напонски ниво 12 кВ.

С обзиром на то да у предметном Идејном решењу којим се планира изградња : а) кабловског подземног ел. вода 1 кВ на катастарској парцели бриј 722/1 и 714/9 КО Церова за прикључење објекта МХЕ „Ђеле“ у Ариљу б) ОМП 10 Kv МХЕ „Ђеле“ на катастарској парцели број 722/1 КО Церова постоје одређена одступања од услова за прикључак на електроенергетску мрежу који су дефинисани урбанистичко-техничком документацијом, а која садржи и Ваше мишљење, и то у погледу начина прикључења (извод „Фортекс“), као и у погледу обавезе да се изгради грађевински и електро montaжно опреми разводно постројење (МБТС) и др. У случају да инвеститор остане при достављеном Идејном решењу, потребно је доставити изјаву надлежног имаоца јавног овлашћења, Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуције Ужице, којом се потврђује да су предложени услови прикључења прихватљиви и да су у складу са важећим прописима и техничким условима за изградњу мале хидроелектране „Ђеле“ на реци Моравици.

Такође напомињемо да је Изменама и допунама Плана генералне регулације Ариље („Службени гласник општине Ариље“, бр. 7/24) прописано да се све инфраструктурне мреже реализују у складу са условима имаоца јавних овлашћења.

Сходно члану 25. ставу 4. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“, бр. 96/2023) уз усаглашени захтев у смислу Закона и правилника који уређује спровођење обједињене процедуре електронским путем, уз главну свеску се, као посебан документ, обавезно се доставља и изјашњење по примедбама из одлуке којом је претходни захтев одбачен.

Како нису испуњени услови дефинисани чланом 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 96/2023) одлучено је као у диспозитиву.

Ако подносилац захтева у року од десет дана од пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се у року од 3 дана од дана пријема истог поднети приговор Општинском већу Општине Ариље а преко Система за електронско подношење пријава. Уз приговор се подноси доказ о уплати локалне административне таксе у износу од 260,00 динара на рачун бр. 840-742251-843-73 модел 97 позив на број 88-004-03976, а све у складу са Одлуком о локалним административним таксама („Службени гласник општине Ариље“ број 10/2012).

Општина Ариље

-Општинска Управа-

Број предмета: ROP-ARI-40459-LOC-1/2025

LU-56/25, 26.12.2025. године

Овлашћено лице НО

Руководилац Одељења за урбанизам,

изградњу и инспекцијске послове

Ружица Николић Василић