

Општинска управа општине Ариље, поступајући по захтеву **Електродистрибуција Србије, д.о.о. Београд**

[REDACTED], преко пуномоћника **[REDACTED]** на основу члана 53.а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020, 52/21, 62/23 и 91/25), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 96/2023), Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 87/2023), Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибавити акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму, садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи („Сл. гласник РС“ бр. 87/2023 и 16/2024), Плана Генералне Регулације Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 1/17) и Измена и допуна Плана Генералне Регулације Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 7/24) издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за изградњу кабловског подземног ел.вода 1 kv и опремање мерног места за прикључење вишепородичног стамбеног објекта у Ариљу, Ул. Светолика Лазаревића 2, КП.БР. 24/2 КО Ариље

1.Подаци о катастарској парцели/локацији и површина катастарске парцеле

Увидом у електронску базу Републичког геодетског завода, врста земљишта и начин коришћења предметних парцела је следећи:

Катастарска парцела број 24/2 КО Ариље

Врста земљишта: Градско грађевинско земљиште

Начин коришћења земљишта:

- Земљиште под зградом и другим објектом, површине 149 м²
- Остало вештачки створено неплодно земљиште, површине 560 м²

Укупна површина катастарске парцеле број 24/2 КО Ариље, износи 709 м².

- Према Копији катастарског плана водова, Републичког геодетског завода, Сектора за катастар непокретности – Одељења за катастар водова Ужице (број предмета: 956-307-8067/2026 од 20.3.2026. године), преко предметних парцела су евидентирани електро вод.

- Према Копији катастарског плана, Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Ариље (број предмета: 952-04-138-5710/2026 од дана 19.3.2026. године), на предметној катастарској парцели евидентиран је 1 објекат.

2.Подаци о бројевима катастарских парцела преко којих прелазе прикључци инфраструктуре:

Прикључци на инфраструктуру:

-Увидом у достављено Идејно решење а и услове имаоца јавног овлашћења наводи се да је приступ катастарској парцели број 24/2 КО Ариље предвиђен са катастарске парцеле број 449/2 КО Ариље, која је планским документом дефинисана као јавна саобраћана површина-улица Светолика Лазаревића.

-Прикључак подземног ел.вода 1kV

Кабловски вод 1 kV типа PPOO/A 4x95 mm², 1 kV се са једне стране прикључује на слободан НН извод у РО-8 на к.п.бр.24/2 КО Ариље који се напаја из ТС 10/0,4 kV „Нови Центар“, а са друге стране се завршава у новопредвиђеној КПК на објекту, на к.п. бр. 24/2 КО Ариље.

Према члану 11. Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 87/2023), надлежни орган није обавезан да прибавља услове за пројектовање и прикључење у случају када је издавање тих услова у надлежности подносиоца захтева. Уколико је подносилац захтева уједно и имаоца јавног овлашћења, обавезан је да приликом израде пројекта укључи све услове који се односе на његову надлежност.

3.Класа и намена објекта:

Локални електрични надземни или подземни водови, у складу су са Правилником о класификацији објеката („Службени гласник РС“ 22/15) и припадају категорији Г, класификационих ознака 222410 - Локални електрични надземни или подземни водови - Локално електрични водови - Локални електрични надземни или подземни водови – 100%

4.Бруто површина објеката за коју се издају локацијски услови:

Основни подаци о објекту и локацији

Димензије објекта: Кабловски вод 1 kV

- Дужина трасе кабловског вода 1 kV: 20 м
- Начин полагања: Директно полагање у ров, Просечна димензија 0,4x0,8m
- Дужина кабла: 20 м
- Тип кабловског вода 1 kV: PPOO/A 4x95 mm², 1 kV
- Тип армирано бетонског стуба: 12/1600daN

Предрачунска вредност објекта: Оријентациона вредност кабловског ел. вода 1 kv је: 287,630.08 РСД

Сажети технички опис

Овим пројектом дато је техничко решење кабловског подземног вода 1 kV за напајање ел.енергијом вишепородичног стамбеног објекта у Ариљу, ул. Светолика Лазаревића 2, к.п.бр. 24/2 КО Ариље. Да би се омогућило прикључење на дистрибутивни електроенергетски систем и омогућило квалитетно електронапајање предметног објекта, било је неопходно изградити нов кабловски подземни вод 1 kV.

Према пројектном задатку Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд- Огранак Електродистрибуција Ужице, бр. Д.09.15.-77592/1-26-УГП од 20.02.2026.год.. предвиђено је да се за потребе прикључења на ДЕЕС вишепородичног стамбеног објекта у Ариљу, ул. Светолика Лазаревића 2, к.п.бр. 24/2 КО Ариље, изгради нови нисконапонски подземни кабловски вод типа PPOO/A 4x95 mm² са засебног НН резервног извода у РО-8 који се налази на к.п.бр. 24/2 КО Ариље, а који се напаја из ТС 10/0,4 kV „Нови Центар“.

Кабловски вод се поставља у слободан кабловски ров димензија 0,4x0,8м од постојећег резервног НН извода са РО из ТС 10/0,4 kV „Нови центар“ на парцели бр. 24/2 КО Ариље до нове КПК (кабловске прикључне кутије) на предметном објекту на кп. бр. 24/2 КО Ариље. Укупна дужина кабловског вода типа PPOO/A 4x95 mm² је 20 метара. КПК је предвиђена да буде са једним слогом осигурачких постоља 3x250А.

Избор типа и пресека кабла 1 кV извршен је на основу пројектног задатка Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд – Огранак Ужице.

Избор траса кабла 1 кV извршен је према условима на терену, а сама траса испуњава оптималне техничке, дистрибутивне и економске услове.

Тачну дужину потребног кабла утврдити након тачно одређивања трасе предметног вода и извршеним ископима кабловског рова.

Ситуација трасе 1кV вода дата је у графичком прилогу техничке документације.

5. Подаци о правилима уређења и грађења:

Предметна катастарска парцела број 24/2 КО Ариље обухваћене су Планом Генералне Регулације Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 1/17) и Изменама и допунама Плана Генералне Регулације Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 7/24) и иста се налази у зони становања средњих густона С2.

Правила уређења и грађења која су дата кроз Измене и допуне Плана генералне регулације Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 7/24):

Правила уређења - Општи услови за постављање инсталација (електроинсталације, ПТТ, гасне инсталације, водовод и канализација и сл.)

Паралелно вођење инсталација: Предметне инсталације планирати на удаљености минимално 3 m од крајње тачке попречног профила-ножице насипа трупа пута, или спољне ивице путног канала за одводњавање.

Уколико због просторних ограничења није могуће поступити по предходном ставу, потребно је пројектним решењем обезбедити стабилност пута.

Услови за укрштање предметних инсталација са предметним путем:

- да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви;
- заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута, увећана са по 3 m са сваке стране;
- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35-1,50 m и више, у зависности од конфигурације терена;
- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви 1,20-1,35 m.
- укрштаје планираних инсталација удаљити од укрштаја постојећих инсталација на мин. 10 m.

Правила уређења - Комунална инфраструктура -Електроенергетска мрежа

Конзумно подручје погона Ариље електричном енергијом се снабдева из ТС 110/35/10 kV „Ариље“, која је прикључена на ДВ 110kV „Пожега – Ивањица“. ДВ је радијалан и да би се обезбедила препоручена сигурност у напајању неопходно је ТС 110/35kV „Ивањица“ повезати са неком од суседних електроенергетских објеката тог напонског нивоа (Гуча или Сјеница).

Планира се изградња ДВ 400 kV ТС „Бајина Башта-ТС Вишеград“ који би се увео у будуће РП 400 kV Пожега по траси ДВ 220 kV бр. 214/3 и ДВ 400 kV РП 400 kV Пожега- Краљево по траси ДВ 220 kV бр. 214/2.

Реализација ове инвестиције не предвиђа никакве активности у подручју обухвата плана.

Цео конзум општине Ариље као и захват Плана генералне регулације Ариља напаја се из ТС 110/35/10 kV Ариље 2. Трафостаница се напаја далеководом 110 kV из РП 220/110 kV Пожега. Далеководом 110 kV трафостаница је повезана и са ТС 110/35 kV Ивањица, али је могуће напајање само из правца Пожеге јер се ради о „антенском“ воду. Трафостаница 35/10 kV Ариље 1 која се напаја далеководом 35kV, и трафостаница 35/10 kV Ариље 2 (у саставу ТС 110/35/10 kV Ариље 2) напајају цело подручје обухваћено Планом.

Тренутна инсталисана снага постојеће ТС 110/35/10 kV „Ариље“ од 31,5 MVA задовољава прогнозиран раст потрошње у временском оквиру плана (24,8 MVA). Како би се обезбедила већа поузданост у напајању неопходно је активирати и други трансформатор у већ опремљеном трафо пољу 2.

Електродистрибутивна мрежа 35kV, изграђена као надземни вод, је стара више од 30 година и неопходна је њена ревитализација, као и обезбеђивање директне везе ТС 110/35/10kV „Ариље“ и ТС 35/10kV „Латвица“. Нове водове градити као кабловске. Због изградње западне обилазнице, неопходно је измештање дела 35 kV-ног кабловског вода за ТС 35/10 kV „Шевељ“. У оквиру траса за полагање кабловских водова, дефинисаних графичким прилогом, могуће је положити каблове за прикључење новопредвиђене хидроелектране „Сврачково“, за чим је испостављен захтев у завршној фази израде плана.

У ТС 110/35/10kV „Ариље“, постројења 35kV и 10kV (2x4MVA), заменом трансформатора капацитет трафостанице је могуће повећати на 16 MVA, што задовољава све потребе у разматаном периоду. Наиме, прогнозирано вршно оптерећење, 2020-те године, је 9,65MVA. ТС 35/10kV „Ариље 1“ (2x4MVA) је, грађевински у лошем стању, па је предвиђено њено рушење и изградња нове на истом месту. ТС је већ оптерећена са 90% назначеног оптерећења трансформатора, па инсталисана снага нове ТС треба да буде 2x8 MVA, тако да су планирани и нови ЕЕ објекти:

- Кабловски вод 35 kV ТС 35/10 kV Ариље 2 - ТС 35/10 kV Ариље 1 (нова)

- Кабловски вод 35 kV ТС 35/10 kV Ариље 1 (нова) - ТС 35/10 kV Латвица.

Анализом електродистрибутивне мрежа 10kV, утврђено је да укупна енергија коју постојећи водови могу да пренесу у поједине зоне задовољава потребе.

Нове водове предвидети ради санације дотрајалих водова, и обезбеђивања резервног напајања као и обезбеђивања потребне енергије за нова насеља или веће потрошаче.

Најоптерећенији објекти су ТС 35/10kV је „Ариље 1 и 10kV вод „Ариље 1 – Вирово“. Уједно ови објекти се налазе у центру насеља односно оног дела где се очекује значајан

пораст потрошње. Како би се ови електроенергетски објекти растеретили, неопходно је формирати нови 10 kV извод из ТС 110/35/10kV „Ариље“.

Развоју система допринела би изградња нових ТС 10/0,4 kV, које би биле типске БТС, 630 kVA или 2x630 KVA, уз постепену реконструкцију и типизацију постојећих, као и изградња нове кабловске мреже 10 kV и 1 kV, уз формирање одговарајућих прстенова, на територији унутар граница обухвата плана.

Уклапање у урбанистичка и саобраћајна решења свде се на постепено превођење постојеће надземне мреже напона до закључно 35 kV у подземну. Трасирање кабловатизовати у зонама тротоара саобраћајница и зелених површина, у складу са прописима код укрштања, приближавања и паралелног вођења са осталом инфраструктуром и другим објектима.

Реконструкција постојеће мреже, заменом постојећих елемената инфраструктуре (каблова, надземних водова, стубова, ...) новим, због преоптерећења или смањења губитака, дуплирањем водова због повећања поузданости, односно обезбеђења резервног напајања у случајевима испада, кварова на мрежи, или других критичних ситуација које неодложно захтевају радикалне активности на мрежи, уколико није дошло до реализације планом предвиђене одговарајуће саобраћајнице чија је зона тротоара истим планом предвиђена за трасирање каблова, може се реализовати у складу са постојећим трасама надземних и подземних водова.

Трафостанице 10/0,4 kV, типске 630 kVA (или nx630 kVA), могу се градити на грађевинским парцелама, уз решавање имовинско-правних односа и обавезно усклађивање траса енергетских водова са постојећим, или одговарајућим планом предвиђеним трасама, и користити за напајање електричном енергијом објеката, како на парцели на којој се налази, тако и на околним грађевинским парцелама.

Нисконапонска мрежа треба да претрпи постепено превођење из надземне у подземну мрежу, одрађивањем прикључака објеката подземним инсталацијама и уклапањем траса каблова у нова урбанистичка и саобраћајна решења. У области јавног осветљења могуће је остварити побољшање енергетске ефикасности применом савремених решења, коришћењем светиљки са изворима светла која дају квалитетну осветљеност, обезбеђују добру репродукцију боја, а с друге стране врше уштеду електричне енергије, што се може остварити и применом неког од система за даљинско управљање јавним осветљењем.

На графичком прилогу постојеће стање са планом развоја је приказано на начин који добро приказује концепт решења, али зато не даје прецизне локације кабловских водова и трафостаница. За приказ постојећег стања нису постојали довољно прецизни улазни подаци, па је пре реализације саобраћајница неопходно извршити утврђивање трасе постојећих водова, или трасе утврдити на основу података који се чувају у „Служби за катастар непокретности“, у колико су водови већ снимљени. Прецизно су дати коридори у оквиру саобраћајница који се резервишу за полагање електроенергетских водова. Овом приликом није било могуће дефинисати све потребе за попречним прелазима преко саобраћајница које диктира динамика изградње планираних објеката, тако да је потребно одобрити и додатне прелазе у складу са дефинисаним правилима грађења.

Електроенергетску инфраструктуру приликом реконструкције или нове изградње усагласити са другим инфраструктурним објектима, а у складу са датим правилима грађења.

Правила грађења - Услови прикључења на инфраструктуру

Општи услови изградње инфраструктурних мрежа

Све инфраструктурне мреже налазиће се у регулационом појасу саобраћајница са распоредом који је дефинисан планом сваке инфраструктурне мреже. Промена положаја инфраструктурних мрежа у регулационом профилу саобраћајнице се дозвољава у случајевима када је то неопходно због ситуације на терену, а не сматра се изменом Плана, уз поштовање важећих техничких услова о дозвољеним растојањима код паралелног полагања и укрштања инфраструктурних водова. Дозвољено је вршити реконструкцију и санацију постојећих инфраструктурних инсталација истим или већим пречницима (капацитетима), у зависности од потреба, али по постојећим трасама.

Могуће је полагање инфраструктурних мрежа кроз земљиште осталих намена због услова прикључења објеката, а уз сагласност власника (корисника) земљишта о праву службености пролаза.

Уколико се приликом изградње нових саобраћајница постојеће инфраструктурне мреже (електроенергетска, гасоводна, тт) нађу у делу коловоза (испод саобраћајница), неопходно је извршити њихово измештање или одговарајућу заштиту. Уколико се нађу у осталом земљишту, извршити њихово измештање у регулациони појас саобраћајнице.

Све инфраструктурне мреже реализовати према условима надлежних јавних предузећа.

Напомена: Сви подаци дати решењима инфраструктурних мрежа на подручју ПГР-е су оријентациони и служиће као основа за израду техничке документације инфраструктуре. При изради техничке документације ускладити међусобне положаје свих инсталација поштујући правила грађења прописана овим планским документом.

Заштита суседних објеката

На грађевинским парцелама није дозвољена било каква изградња која би могла угрозити објекте на суседним парцелама и њихову функцију.

Код грађења објеката на граници катастарске парцеле према суседу водити рачуна да се објектом или неким његовим елементом (испадом, стрехом и сл) не угрози ваздушни, односно подземни простор суседне парцеле. Приликом формирања градилишта и изградње потребно је обезбедити све објекте на парцели као и суседне објекте у погледу статичке стабилности.

6.Услови заштита животне средине:

Према члану 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 94/2024) и Уредбу о Листи пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину, Листи пројеката за које постоји обавеза подношења захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 106/25) предметни пројекат се не налази Листи пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину. Сходно томе, пројекат не подлеже спровођењу поступка процене утицаја на животну средину.

Приликом пројектовања и изградње предметног пројекта неопходно је поштовати све важеће прописе и законе који се односе на заштиту животне средине.

7. Услови за пројектовање и прикључење/укрштање и паралелно вођење:

Услови за пројектовање и прикључење на јавну саобраћајну површину:

Прикључење на јавну саобраћајну површину остварује се према условима Одељења за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте, Општинске управе општине Ариље (број предмета: УПП-6/26 од дана 1.4.2026. године).

Услови за укрштање и паралелно вођење са електроенергетском мрежом:

Чланом 11. Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 87/2023) је прописано да надлежни орган не прибавља услове за пројектовање и прикључење у случају чије је издавање у надлежности подносиоца захтева. Како је подносилац захтева уједно и инвеститор предметне изградње обавеза инвеститора је да угради услове у идејно решење сходно напред наведеном.

Увидом у Копију катастарског плана утврђено је да се на предметној катастарској парцели налази електроенергетска мрежа, као и електроенергетски објекат. Из наведеног разлога, упућен је захтев Електродистрибуцији Србије д.о.о. Београд ради издавања услова за укрштање и паралелно вођење, у циљу обезбеђивања да предметна изградња не утиче на постојећу мрежу.

Потребно је поступити према условима Електродистрибуцији Србије д.о.о. Београд, Електродистрибуција Ужице (2581200-D.09.15.-138143/2-26 од дана 30.3.2026.године).

8.Подаци о постојећим објектима које је потребно уклонити пре грађења:

На основу Копије катастарског плана (број предмета: 952-04-138-5710/2026 од дана 19.3.2026. године) утврђено је да је на предметној катастарској парцели евидентирани постојећи објекти.

Инвеститор је у обавези да са отпадом који настане у току грађења објеката поступа у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 – др. закон и 35/2023), као и Уредбом о начину и поступку управљања отпадом од грађења и рушења („Сл. гласник РС“, бр. 93/2023 и 94/2023 - испр.).

9.Рок важења локацијских услова:

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

10.Посебни услови:

- Инвеститор је дужан да, уз захтев за издавање Решења на основу члана 145. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) поднесе техничку документацију уређену у складу са Законом, односно у складу са Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем путем („Сл. гласник РС“, бр. 96/2023) и доказ о одговарајућем праву на земљиште у складу са чланом 135. Закона.
- Инвеститор је дужан да у потпуности испоштује услове ималаца јавних овлашћења који су саставни део локацијских услова, као и све обавезе дефинисане тим условима, као и све законске, подзаконске и друге прописе који се односе на предметну изградњу.

Геолошке карактеристике: за ову локацију нема детаљних истражних радова. Обавеза инвеститора је да изврши испитивање терена пре израде техничке документације.

Напомена: Овај орган има границе овлашћења које су дефинисане чланом 8ђ. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020, 52/21 и 62/23).

Истим чланом, ставом 9. је дефинисано и:

„ У случају штете настале као последица примене техничке документације, на основу које је издата грађевинска дозвола или решење из члана 145. овог закона, за коју се накнадно утврди да није у складу са прописима и правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант који је израдио и потписао техничку документацију, вршилац техничке контроле и инвеститор.“

Услови заштите од пожара

Објекти морају бити изведени према одговарајућим техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима у складу с Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара ("Службени лист СФРЈ" бр. 30/91), Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара ("Службени лист СРЈ", бр.8/95), Законом о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09 и 20/15) и другим прописима који уређују ову област.

Основне мере заштите од пожара су:

- Ради заштите од пожара да буде омогућено кретање интервентних возила (ватрогасна возила, хитна помоћ, милицијска кола) планирањем потребне ширине саобраћајница: за двосмерни саобраћај 6,0 m са потребним радијусом мин. 7,0 m, а да као најудаљенија тачка објекта од постојеће саобраћајнице не буде већа од 25,0 m,
- Обезбедити довољне количине воде за гашење пожара,
- При изградњи објеката поштовати прописе из противпожарне заштите,
- Растојање између објеката мора бити тако да спречи преношење пожара са објекта на објекат и омогући приступ сваком објекту појединачно,
- Лако запаљиве и експлозивне материје потребно је складиштити на прописан начин уз одговарајућу сагласност и мере заштите.

Заштита од земљотреса:

Подручје Плана, спада у зону VIII степена MCS. На поменутом подручју није било катастрофалних потреса, али се не искључује могућност јачих удара.

Основну меру заштите од земљотреса представља примена принципа асеизмичког пројектовања објеката, односно примена сигурносних стандарда и техничких прописа о градњи на сеизмичким подручјима.

Ради заштите од потреса, објекти морају бити реализовани и категорисани према Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима ("Службени лист СФРЈ", бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).

Елаборат енергетске ефикасности за зграде израђен према прописима о енергетској ефикасности зграда.

Сви потребни елаборати и студији уз пројекат за грађевинску дозволу прилажу се у складу са чланом 57. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле

техничке документације према класи и намени објеката.

Поука о правном средству:

На издате локацијске услове може се поднети приговор надлежном Општинском већу Општине Ариље року од три дана од дана достављања локацијских услова, а преко система за електронско подношење пријава. Уз приговор се подноси и доказ о уплати локалне административне таксе у износу од 260,00 динара на рачун бр. 840-742251 843-73 модел 97, позив на број 88-004-03976 а све у складу са Одлуком о локалним административним таксама („Службени гласник општине Ариље“ 10/2012).

ПРИЛОЗИ:

Саставни део локацијских услова је графички прилог - Идејно решење (број техничке документације: ИДР -2-02/2026-0 од фебруара 2026. године), израђено од стране [REDACTED] главни пројектант: [REDACTED] одговорно лице пројектанта: [REDACTED] ел.инж., као и услови имаоца јавних овлашћења.

ОПШТИНА АРИЉЕ

- Општинска управа –

Број предмета: ROP-ARI-5593-LOC-1/2026

LU-11/26, 7.4.2026. године

Овлашћено лице НО

Руководилац Одељења за урбанизам,

изградњу и инспекцијске послове

Ружица Николић Василић