

ОПШТИНА АРИЉЕ

04 Број: 404-7/19

Предмет: Одговори на постављена питања заинтересованих лица у отвореном поступку јавне набавке , ЈН 404-7/ 19.-израда обалоутврде водотока Котољевац

Комисија за јавну набавку, на захтев заинтересованих лица, доставља одговоре на постављена питања.

Питање бр.1.Колико је удаљење од одабране локације (1.2. Насипање пробраним материјалом из ископа при изради регулације корита као и набавка и допремање са одабране и усвојене локације)

Одговор : Удањеност је до 3 км.

Питање бр.2. Која је врста асфалта и која површина је у питању /количина је дата у м1/ или која је ширина пута (позиција 3.2. Израда армирано-бетонских цевастих пропута Ø 1400 у свему према детаљима из пројекта на подлози од неармираног бетона, засипом од шљунчаног клина , уградњом фракција 0/31,5 мин. 15 цм изнад шљунка и слоја асфалта 6 цм)

Одговор: врста асфалта –АБ 16; Површина пута је 300 м2.